# 平成27年度　上水道水質検査結果表(久保浄水場系)　採水地点:高岡地内及び長渡呂新田地内

| | 検査項目 | 基準値(mg/l) | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水温(℃) | | 16.2 | 20.4 | 22.8 | 26.8 | 27.0 | 25.7 | 23.1 | 20.3 | 16.0 | 13.6 | 12.0 | 12.8 |
| 2 | 残留塩素(mg/l) | | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 |
| 3 | 一般細菌 | 100個/ml以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 大腸菌 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 5 | カドミウム及びその化合物 | 0.003以下 | | | <0.0003 | | | <0.0003 | | | <0.0003 | | | <0.0003 |
| 6 | 水銀及びその化合物 | 0.0005以下 | | | <0.00005 | | | | | | | | | |
| 7 | セレン及びその化合物 | 0.01以下 | | | <0.01 | | | | | | | | | |
| 8 | 鉛及びその化合物 | 0.01以下 | | | <0.01 | | | | | | | | | |
| 9 | ヒ素及びその化合物 | 0.01以下 | | | 0.001 | | | | | | | | | |
| 10 | 六価クロム化合物 | 0.05以下 | | | <0.05 | | | | | | | | | |
| 11 | 亜硝酸態窒素 | 0.04以下 | | | <0.04 | | | <0.004 | | | <0.004 | | | <0.004 |
| 12 | シアン化物及び塩化シアン | 0.01以下 | | | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 |
| 13 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10以下 | | | 1.7 | | | 1.7 | | | 2.0 | | | 1.8 |
| 14 | フッ素及びその化合物 | 0.8以下 | | | 0.11 | | | | | | | | | |
| 15 | ホウ素及びその化合物 | 1.0以下 | | | 0.04 | | | 0.03 | | | 0.04 | | | 0.04 |
| 16 | 四塩化炭素 | 0.002以下 | | | <0.0001 | | | | | | | | | |
| 17 | 1，4-ジオキサン | 0.05以下 | | | <0.005 | | | <0.005 | | | <0.005 | | | <0.005 |
| 18 | ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.04以下 | | | <0.0001 | | | <0.0001 | | | <0.0001 | | | <0.0001 |
| 19 | ジクロロメタン | 0.02以下 | | | <0.0001 | | | | | | | | | |
| 20 | テトラクロロエチレン | 0.01以下 | | | 0.0002 | | | | | | | | | |
| 21 | トリクロロエチレン | 0.01以下 | | | <0.0001 | | | | | | | | | |
| 22 | ベンゼン | 0.01以下 | | | <0.0001 | | | | | | | | | |
| 23 | 塩素酸 | 0.6以下 | | | 0.17 | | | 0.19 | | | 0.13 | | | 0.13 |
| 24 | クロロ酢酸 | 0.02以下 | | | <0.02 | | | <0.02 | | | <0.02 | | | <0.02 |
| 25 | クロロホルム | 0.06以下 | | | 0.0073 | | | 0.0046 | | | 0.003 | | | 0.0045 |
| 26 | ジクロロ酢酸 | 0.03以下 | | | <0.003 | | | <0.003 | | | <0.003 | | | <0.003 |
| 27 | ジブロモクロロメタン | 0.1以下 | | | 0.012 | | | 0.0075 | | | 0.0094 | | | 0.0090 |
| 28 | 臭素酸 | 0.01以下 | | | 0.002 | | | 0.001 | | | 0.001 | | | 0.002 |
| 29 | 総トリハロメタン | 0.1以下 | | | 0.032 | | | 0.021 | | | 0.020 | | | 0.023 |
| 30 | トリクロロ酢酸 | 0.03以下 | | | <0.003 | | | <0.003 | | | <0.003 | | | <0.003 |
| 31 | ブロモジクロロメタン | 0.03以下 | | | 0.0099 | | | 0.0064 | | | 0.0054 | | | 0.0072 |
| 32 | ブロモホルム | 0.09以下 | | | 0.0032 | | | 0.0020 | | | 0.0025 | | | 0.0024 |
| 33 | ホルムアルデヒド | 0.08以下 | | | <0.008 | | | <0.008 | | | <0.008 | | | <0.008 |
| 34 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0以下 | | | <0.01 | | | | | | | | | |
| 35 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2以下 | | | <0.02 | | | <0.02 | | | <0.02 | | | <0.02 |
| 36 | 鉄及びその化合物 | 0.3以下 | | | <0.01 | | | | | | | | | |
| 37 | 銅及びその化合物 | 1.0以下 | | | <0.01 | | | | | | | | | |
| 38 | ナトリウム及びその化合物 | 200以下 | | | 19.1 | | | | | | | | | |
| 39 | マンガン及びその化合物 | 0.05以下 | | | <0.005 | | | <0.005 | | | <0.005 | | | <0.005 |
| 40 | 塩化物イオン | 200以下 | 14.8 | 15.9 | 16.2 | 11.7 | 15.4 | 11.5 | 15.6 | 18.2 | 15.7 | 19.9 | 19.9 | 18.4 |
| 41 | カルシウム，マグネシウム等(硬度) | 300以下 | | | 56 | | | 48 | | | 57 | | | 63 |
| 42 | 蒸発残留物 | 500以下 | | | 155 | | | 123 | | | 156 | | | 151 |
| 43 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2以下 | | | <0.02 | | | | | | | | | |
| 44 | ジェオスミン | 0.00001以下 | <0.000001 | | <0.000001 | <0.000001 | | <0.000001 | | | <0.000001 | | | <0.000001 |
| 45 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001以下 | <0.000001 | | <0.000001 | <0.000001 | | <0.000001 | | | <0.000001 | | | <0.000001 |
| 46 | 非イオン界面活性剤 | 0.02以下 | | | <0.005 | | | <0.005 | | | <0.005 | | | <0.005 |
| 47 | フェノール類 | 0.005以下 | | | <0.0005 | | | | | | | | | |
| 48 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3以下 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 49 | pH値 | 5.8～8.6 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 7.6 |
| 50 | 味 | 異常でない | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 51 | 臭気 | 異常でない | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 52 | 色度 | 5度以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| 53 | 濁度 | 2度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |

# 平成27年度　上水道水質検査結果表（谷和原浄水場1系）　採水地点：平沼地内及び北山地内

| | 検査項目 | 基準値 (mg/l) | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水温（℃） | | 16.2 | 20.7 | 23.2 | 27.1 | 27.8 | 26.7 | 22.9 | 20.4 | 15.7 | 11.7 | 11.7 | 12.2 |
| 2 | 残留塩素（mg/l） | | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.1 |
| 3 | 一般細菌 | 100個/ml以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 大腸菌 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 5 | カドミウム及びその化合物 | 0.003以下 | | | <0.0003 | | | <0.0003 | | | <0.0003 | | | <0.0003 |
| 6 | 水銀及びその化合物 | 0.0005以下 | | | <0.00005 | | | | | | | | | |
| 7 | セレン及びその化合物 | 0.01以下 | | | <0.01 | | | | | | | | | |
| 8 | 鉛及びその化合物 | 0.01以下 | | | <0.01 | | | | | | | | | |
| 9 | ヒ素及びその化合物 | 0.01以下 | | | <0.01 | | | | | | | | | |
| 10 | 六価クロム化合物 | 0.05以下 | | | <0.05 | | | | | | | | | |
| 11 | 亜硝酸態窒素 | 0.04以下 | | | <0.04 | | | <0.004 | | | <0.004 | | | <0.004 |
| 12 | シアン化物及び塩化シアン | 0.01以下 | | | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 |
| 13 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10以下 | | | 1.2 | | | 0.9 | | | 1.4 | | | 1.7 |
| 14 | フッ素及びその化合物 | 0.8以下 | | | 0.10 | | | | | | | | | |
| 15 | ホウ素及びその化合物 | 1.0以下 | | | 0.04 | | | 0.03 | | | 0.04 | | | 0.05 |
| 16 | 四塩化炭素 | 0.002以下 | | | <0.0001 | | | <0.0001 | | | | | | |
| 17 | 1，4-ジオキサン | 0.05以下 | | | <0.005 | | | <0.005 | | | <0.005 | | | <0.005 |
| 18 | ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.04以下 | | | <0.0001 | | | <0.0001 | | | <0.0001 | | | <0.0001 |
| 19 | ジクロロメタン | 0.02以下 | | | <0.0001 | | | | | | | | | |
| 20 | テトラクロロエチレン | 0.01以下 | | | <0.0001 | | | | | | | | | |
| 21 | トリクロロエチレン | 0.01以下 | | | <0.0001 | | | | | | | | | |
| 22 | ベンゼン | 0.01以下 | | | <0.0001 | | | | | | | | | |
| 23 | 塩素酸 | 0.6以下 | | | 0.17 | | | 0.2 | | | 0.15 | | | 0.15 |
| 24 | クロロ酢酸 | 0.02以下 | | | <0.02 | | | <0.02 | | | <0.02 | | | <0.02 |
| 25 | クロロホルム | 0.06以下 | | | 0.011 | | | 0.0082 | | | 0.0056 | | | 0.0063 |
| 26 | ジクロロ酢酸 | 0.03以下 | | | 0.004 | | | <0.003 | | | <0.003 | | | <0.003 |
| 27 | ジブロモクロロメタン | 0.1以下 | | | 0.0097 | | | 0.0038 | | | 0.0059 | | | 0.0053 |
| 28 | 臭素酸 | 0.01以下 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | 0.001 | | | 0.002 |
| 29 | 総トリハロメタン | 0.1以下 | | | 0.034 | | | 0.018 | | | 0.018 | | | 0.019 |
| 30 | トリクロロ酢酸 | 0.03以下 | | | 0.003 | | | <0.003 | | | <0.003 | | | 0.003 |
| 31 | ブロモジクロロメタン | 0.03以下 | | | 0.011 | | | 0.0059 | | | 0.0053 | | | 0.0061 |
| 32 | ブロモホルム | 0.09以下 | | | 0.0021 | | | 0.0005 | | | 0.0011 | | | 0.0010 |
| 33 | ホルムアルデヒド | 0.08以下 | | | <0.008 | | | <0.008 | | | <0.008 | | | <0.008 |
| 34 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0以下 | | | <0.01 | | | | | | | | | |
| 35 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2以下 | | | 0.03 | | | 0.02 | | | <0.02 | | | <0.02 |
| 36 | 鉄及びその化合物 | 0.3以下 | | | <0.01 | | | | | | | | | |
| 37 | 銅及びその化合物 | 1.0以下 | | | <0.01 | | | | | | | | | |
| 38 | ナトリウム及びその化合物 | 200以下 | | | 17.2 | | | | | | | | | |
| 39 | マンガン及びその化合物 | 0.05以下 | | | <0.005 | | | | | | | | | |
| 40 | 塩化物イオン | 200以下 | 16.2 | 16 | 17.3 | 10.2 | 14.2 | 9.9 | 16.3 | 18.0 | 15.0 | 19.7 | 20.0 | 19.0 |
| 41 | カルシウム，マグネシウム等（硬度） | 300以下 | | | 65 | | | 46 | | | 57 | | | 67 |
| 42 | 蒸発残留物 | 500以下 | | | 154 | | | 109 | | | 148 | | | 159 |
| 43 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2以下 | | | <0.02 | | | | | | | | | |
| 44 | ジェオスミン | 0.00001以下 | <0.000001 | | <0.000001 | <0.000001 | | <0.000001 | | | <0.000001 | | | 0.000001 |
| 45 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001以下 | <0.000001 | | <0.000001 | <0.000001 | | <0.000001 | | | <0.000001 | | | <0.000001 |
| 46 | 非イオン界面活性剤 | 0.02以下 | | | <0.005 | | | <0.005 | | | <0.005 | | | <0.005 |
| 47 | フェノール類 | 0.005以下 | | | <0.0005 | | | | | | | | | |
| 48 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | 3以下 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| 49 | pH値 | 5.8～8.6 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 7.7 |
| 50 | 味 | 異常でない | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 51 | 臭気 | 異常でない | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 52 | 色度 | 5度以下 | 0.9 | 1.0 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | 1 |
| 53 | 濁度 | 2度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |

# 平成27年度　上水道水質検査結果表（谷和原浄水場2系）　採水地点：みらいの森公園

| | 検査項目 | 基準値 (mg/l) | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水温（℃） | | 17.0 | 20.4 | 23.9 | 27.1 | 27.2 | 26.1 | 22.9 | 20.1 | 15.0 | 11.2 | 11.2 | 12.5 |
| 2 | 残留塩素（mg/l） | | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| 3 | 一般細菌 | 100個/ml以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 大腸菌 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 5 | カドミウム及びその化合物 | 0.003以下 | | | <0.0003 | | | <0.0003 | | | <0.0003 | | | <0.0003 |
| 6 | 水銀及びその化合物 | 0.0005以下 | | | <0.00005 | | | | | | | | | |
| 7 | セレン及びその化合物 | 0.01以下 | | | <0.01 | | | | | | | | | |
| 8 | 鉛及びその化合物 | 0.01以下 | | | <0.01 | | | | | | | | | |
| 9 | ヒ素及びその化合物 | 0.01以下 | | | <0.01 | | | | | | | | | |
| 10 | 六価クロム化合物 | 0.05以下 | | | <0.05 | | | | | | | | | |
| 11 | 亜硝酸態窒素 | 0.04以下 | | | <0.04 | | | | | | | | | |
| 12 | シアン化物及び塩化シアン | 0.01以下 | | | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 |
| 13 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10以下 | | | 1.0 | | | | | | | | | |
| 14 | フッ素及びその化合物 | 0.8以下 | | | 0.10 | | | 0.06 | | | 0.07 | | | 0.09 |
| 15 | ホウ素及びその化合物 | 1.0以下 | | | 0.04 | | | 0.03 | | | 0.04 | | | 0.05 |
| 16 | 四塩化炭素 | 0.002以下 | | | <0.0001 | | | | | | | | | |
| 17 | 1，4-ジオキサン | 0.05以下 | | | <0.005 | | | <0.005 | | | <0.005 | | | <0.005 |
| 18 | ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.04以下 | | | <0.0001 | | | <0.0001 | | | <0.0001 | | | <0.0001 |
| 19 | ジクロロメタン | 0.02以下 | | | <0.0001 | | | | | | | | | |
| 20 | テトラクロロエチレン | 0.01以下 | | | <0.0001 | | | | | | | | | |
| 21 | トリクロロエチレン | 0.01以下 | | | <0.0001 | | | | | | | | | |
| 22 | ベンゼン | 0.01以下 | | | <0.0001 | | | | | | | | | |
| 23 | 塩素酸 | 0.6以下 | | | 0.17 | | | 0.19 | | | 0.14 | | | 0.15 |
| 24 | クロロ酢酸 | 0.02以下 | | | <0.02 | | | <0.02 | | | <0.02 | | | <0.02 |
| 25 | クロロホルム | 0.06以下 | | | 0.0099 | | | 0.0069 | | | 0.0048 | | | 0.0069 |
| 26 | ジクロロ酢酸 | 0.03以下 | | | 0.004 | | | 0.003 | | | <0.003 | | | <0.003 |
| 27 | ジブロモクロロメタン | 0.1以下 | | | 0.0083 | | | 0.0039 | | | 0.005 | | | 0.0065 |
| 28 | 臭素酸 | 0.01以下 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | 0.001 | | | 0.002 |
| 29 | 総トリハロメタン | 0.1以下 | | | 0.030 | | | 0.017 | | | 0.015 | | | 0.022 |
| 30 | トリクロロ酢酸 | 0.03以下 | | | 0.004 | | | 0.004 | | | <0.003 | | | <0.003 |
| 31 | ブロモジクロロメタン | 0.03以下 | | | 0.0097 | | | 0.0055 | | | 0.0046 | | | 0.0071 |
| 32 | ブロモホルム | 0.09以下 | | | 0.0017 | | | 0.0006 | | | 0.0009 | | | 0.0012 |
| 33 | ホルムアルデヒド | 0.08以下 | | | <0.008 | | | <0.008 | | | <0.008 | | | <0.008 |
| 34 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0以下 | | | <0.01 | | | | | | | | | |
| 35 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2以下 | | | 0.02 | | | | | | <0.02 | | | <0.02 |
| 36 | 鉄及びその化合物 | 0.3以下 | | | <0.01 | | | | | | | | | |
| 37 | 銅及びその化合物 | 1.0以下 | | | <0.01 | | | | | | | | | |
| 38 | ナトリウム及びその化合物 | 200以下 | | | 17.1 | | | | | | | | | |
| 39 | マンガン及びその化合物 | 0.05以下 | | | 0.006 | | | | | | | | | |
| 40 | 塩化物イオン | 200以下 | 14.8 | 15.5 | 15.4 | 9.9 | 13.6 | 10.1 | 15.6 | 15.7 | 14.6 | 19.3 | 21.1 | 19.3 |
| 41 | カルシウム，マグネシウム等（硬度） | 300以下 | | | 62 | | | | | | | | | |
| 42 | 蒸発残留物 | 500以下 | | | 156 | | | 108 | | | 144 | | | 147 |
| 43 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2以下 | | | <0.02 | | | <0.02 | | | <0.02 | | | <0.02 |
| 44 | ジェオスミン | 0.00001以下 | <0.000001 | | <0.000001 | <0.000001 | | <0.000001 | | | <0.000001 | | | 0.000001 |
| 45 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001以下 | <0.000001 | | <0.000001 | <0.000001 | | <0.000001 | | | <0.000001 | | | <0.000001 |
| 46 | 非イオン界面活性剤 | 0.02以下 | | | <0.005 | | | <0.005 | | | <0.005 | | | <0.005 |
| 47 | フェノール類 | 0.005以下 | | | <0.0005 | | | | | | | | | |
| 48 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | 3以下 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0/9 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.7 |
| 49 | pH値 | 5.8～8.6 | 7.9 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 7.6 |
| 50 | 味 | 異常でない | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 51 | 臭気 | 異常でない | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 52 | 色度 | 5度以下 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1 | 0.9 | 0.8 |
| 53 | 濁度 | 2度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |

# 平成27年度　上水道水質検査結果表（みらい平配水場系）　採水地点：どんぐり公園

| | 検査項目 | 基準値 (mg/l) | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水温（℃） | | 17.4 | 20.6 | 24.2 | 27.1 | 28.7 | 26.1 | 22.7 | 19.1 | 15.6 | 11.0 | 11.8 | 12.7 |
| 2 | 残留塩素（mg/l） | | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| 3 | 一般細菌 | 100個/ml以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 大腸菌 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 5 | カドミウム及びその化合物 | 0.003以下 | | | <0.0003 | | | <0.0003 | | | <0.0003 | | | <0.0003 |
| 6 | 水銀及びその化合物 | 0.0005以下 | | | <0.00005 | | | <0.00005 | | | <0.00005 | | | <0.00005 |
| 7 | セレン及びその化合物 | 0.01以下 | | | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 |
| 8 | 鉛及びその化合物 | 0.01以下 | | | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 |
| 9 | ヒ素及びその化合物 | 0.01以下 | | | <0.01 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 |
| 10 | 六価クロム化合物 | 0.05以下 | | | <0.05 | | | <0.05 | | | <0.05 | | | <0.05 |
| 11 | 亜硝酸態窒素 | 0.04以下 | | | <0.04 | | | <0.04 | | | <0.04 | | | <0.04 |
| 12 | シアン化物及び塩化シアン | 0.01以下 | | | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 |
| 13 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10以下 | | | 1.8 | | | 1.5 | | | 2.3 | | | 2.1 |
| 14 | フッ素及びその化合物 | 0.8以下 | | | 0.11 | | | <0.05 | | | 0.07 | | | 0.07 |
| 15 | ホウ素及びその化合物 | 1.0以下 | | | 0.05 | | | 0.03 | | | 0.05 | | | 0.06 |
| 16 | 四塩化炭素 | 0.002以下 | | | <0.0001 | | | <0.0001 | | | <0.0001 | | | <0.0001 |
| 17 | 1，4-ジオキサン | 0.05以下 | | | <0.005 | | | <0.005 | | | <0.005 | | | <0.005 |
| 18 | ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.04以下 | | | <0.0001 | | | <0.0001 | | | <0.0001 | | | <0.0001 |
| 19 | ジクロロメタン | 0.02以下 | | | <0.0001 | | | <0.0001 | | | <0.0001 | | | <0.0001 |
| 20 | テトラクロロエチレン | 0.01以下 | | | <0.0001 | | | 0.0002 | | | 0.0002 | | | 0.0002 |
| 21 | トリクロロエチレン | 0.01以下 | | | <0.0001 | | | <0.0001 | | | <0.0001 | | | <0.0001 |
| 22 | ベンゼン | 0.01以下 | | | <0.0001 | | | <0.0001 | | | <0.0001 | | | <0.0001 |
| 23 | 塩素酸 | 0.6以下 | | | 0.14 | | | 0.16 | | | 0.09 | | | 0.07 |
| 24 | クロロ酢酸 | 0.02以下 | | | <0.002 | | | <0.02 | | | <0.02 | | | <0.02 |
| 25 | クロロホルム | 0.06以下 | | | 0.011 | | | 0.0044 | | | 0.0024 | | | 0.0034 |
| 26 | ジクロロ酢酸 | 0.03以下 | | | <0.003 | | | <0.003 | | | <0.003 | | | <0.003 |
| 27 | ジブロモクロロメタン | 0.1以下 | | | 0.013 | | | 0.0045 | | | 0.0073 | | | 0.0059 |
| 28 | 臭素酸 | 0.01以下 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | 0.001 |
| 29 | 総トリハロメタン | 0.1以下 | | | 0.041 | | | 0.015 | | | 0.016 | | | 0.016 |
| 30 | トリクロロ酢酸 | 0.03以下 | | | <0.003 | | | <0.003 | | | <0.003 | | | <0.003 |
| 31 | ブロモジクロロメタン | 0.03以下 | | | 0.014 | | | 0.0052 | | | 0.0045 | | | 0.0052 |
| 32 | ブロモホルム | 0.09以下 | | | 0.0031 | | | 0.0008 | | | 0.0020 | | | 0.0015 |
| 33 | ホルムアルデヒド | 0.08以下 | | | <0.008 | | | <0.008 | | | <0.008 | | | <0.008 |
| 34 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0以下 | | | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 |
| 35 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2以下 | | | 0.04 | | | 0.02 | | | 0.03 | | | 0.04 |
| 36 | 鉄及びその化合物 | 0.3以下 | | | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 |
| 37 | 銅及びその化合物 | 1.0以下 | | | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 |
| 38 | ナトリウム及びその化合物 | 200以下 | | | 16.7 | | | 6.4 | | | 12.6 | | | 17.5 |
| 39 | マンガン及びその化合物 | 0.05以下 | | | <0.005 | | | <0.005 | | | <0.005 | | | <0.005 |
| 40 | 塩化物イオン | 200以下 | 18.3 | 20.6 | 22.1 | 12.9 | 19.3 | 11.8 | 21.2 | 22.9 | 19.9 | 25.4 | 28.4 | 23.2 |
| 41 | カルシウム，マグネシウム等（硬度） | 300以下 | | | 72 | | | 45 | | | 65 | | | 75 |
| 42 | 蒸発残留物 | 500以下 | | | 162 | | | 97 | | | 156 | | | 163 |
| 43 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2以下 | | | <0.02 | | | <0.02 | | | <0.02 | | | <0.02 |
| 44 | ジェオスミン | 0.00001以下 | | | <0.000001 | | | <0.000001 | | | <0.000001 | | | 0.000002 |
| 45 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001以下 | | | <0.000001 | | | <0.000001 | | | <0.000001 | | | 0.000001 |
| 46 | 非イオン界面活性剤 | 0.02以下 | | | <0.005 | | | <0.005 | | | <0.005 | | | <0.005 |
| 47 | フェノール類 | 0.005以下 | | | <0.0005 | | | <0.0005 | | | <0.0005 | | | <0.0005 |
| 48 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | 3以下 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.8 |
| 49 | pH値 | 5.8～8.6 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.2 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.4 | 7.5 | 7.4 |
| 50 | 味 | 異常でない | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 51 | 臭気 | 異常でない | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 52 | 色度 | 5度以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| 53 | 濁度 | 2度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |