平成29年度　上水道水質検査結果表(久保浄水場系)　採水地点:高岡地内及び長渡呂新田地内

	検査項目	基準値(mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	水温(℃)		18.4	18.9	22.7	26.0	27.0	24.4	19.2	12.7	11.7	11.3	10.4	13.7
2	残留塩素(mg/l)		0.3	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3
3	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
5	カドミウム及びその化合物	0.003以下			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003
6	水銀及びその化合物	0.0005以下			<0.00005									
7	セレン及びその化合物	0.01以下			<0.001									
8	鉛及びその化合物	0.01以下			<0.001									
9	ヒ素及びその化合物	0.01以下			0.001									
10	六価クロム化合物	0.05以下			<0.005									
11	亜硝酸態窒素	0.04以下			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004
12	シアン化物及び塩化シアン	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
13	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下			1.5			1.5			1.9			1.8
14	フッ素及びその化合物	0.8以下			0.11									
15	ホウ素及びその化合物	1.0以下			0.04			0.04			0.05			0.04
16	四塩化炭素	0.002以下			<0.0001									
17	1，4-ジオキサン	0.05以下			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005
18	ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04以下			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001
19	ジクロロメタン	0.02以下			<0.0001									
20	テトラクロロエチレン	0.01以下			0.0002									
21	トリクロロエチレン	0.01以下			<0.0001									
22	ベンゼン	0.01以下			<0.0001									
23	塩素酸	0.6以下			0.18			0.16			0.12			<0.05
24	クロロ酢酸	0.02以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002
25	クロロホルム	0.06以下			0.0071			0.006			0.0042			0.0048
26	ジクロロ酢酸	0.03以下			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003
27	ジブロモクロロメタン	0.1以下			0.0097			0.011			0.01			0.0096
28	臭素酸	0.01以下			0.002			0.001			0.002			0.002
29	総トリハロメタン	0.1以下			0.029			0.030			0.025			0.025
30	トリクロロ酢酸	0.03以下			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003
31	ブロモジクロロメタン	0.03以下			0.0096			0.0095			0.0075			0.0075
32	ブロモホルム	0.09以下			0.0025			0.0035			0.0031			0.0027
33	ホルムアルデヒド	0.08以下			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008
34	亜鉛及びその化合物	1.0以下			0.01									
35	アルミニウム及びその化合物	0.2以下			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02
36	鉄及びその化合物	0.3以下			0.01									
37	銅及びその化合物	1.0以下			<0.01									
38	ナトリウム及びその化合物	200以下			19.7									
39	マンガン及びその化合物	0.05以下			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005
40	塩化物イオン	200以下	16.7	17.2	16.9	16.7	14.5	17.2	16.3	16.1	19.6	19.4	20.5	18.2
41	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	300以下			56			61			69			60
42	蒸発残留物	500以下			147			163			164			165
43	陰イオン界面活性剤	0.2以下			<0.02									
44	ジェオスミン	0.00001以下			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001
45	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001
46	非イオン界面活性剤	0.02以下			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005
47	フェノール類	0.005以下			<0.0005									
48	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.4	0.7	0.5
49	pH値	5.8～8.6	7.8	7.9	7.7	7.9	7.7	8.0	7.7	7.9	7.8	7.8	7.8	7.7
50	味	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	臭気	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
52	色度	5度以下	0.6	0.5	<0.5	0.5	1	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.5
53	濁度	2度以下	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1

平成29年度　上水道水質検査結果表（谷和原浄水場1系）　採水地点：平沼地内及び北山地内

	検査項目	基準値 (mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	水温（℃）		18.3	19.3	23	25.7	27.0	25.3	19.2	17.0	11.8	11.1	10.7	13.7
2	残留塩素（mg/l）		0.4	0.3	0.4	0.1	0.4	0.5	0.4	0.2	0.4	0.2	0.4	0.2
3	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
5	カドミウム及びその化合物	0.003以下			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003
6	水銀及びその化合物	0.0005以下			<0.00005									
7	セレン及びその化合物	0.01以下			<0.001									
8	鉛及びその化合物	0.01以下			<0.001									
9	ヒ素及びその化合物	0.01以下			<0.001									
10	六価クロム化合物	0.05以下			<0.005									
11	亜硝酸態窒素	0.04以下			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004
12	シアン化物及び塩化シアン	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
13	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下			0.8			0.8			1.4			1.1
14	フッ素及びその化合物	0.8以下			0.10									
15	ホウ素及びその化合物	1.0以下			0.05			0.04			0.05			0.04
16	四塩化炭素	0.002以下			<0.0001									
17	1，4-ジオキサン	0.05以下			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005
18	ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04以下			<0.0001									
19	ジクロロメタン	0.02以下			<0.0001									
20	テトラクロロエチレン	0.01以下			<0.0001									
21	トリクロロエチレン	0.01以下			<0.0001									
22	ベンゼン	0.01以下			<0.0001									
23	塩素酸	0.6以下			0.3			0.16			<0.05			<0.05
24	クロロ酢酸	0.02以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002
25	クロロホルム	0.06以下			0.0099			0.0093			0.0065			0.0069
26	ジクロロ酢酸	0.03以下			<0.003			0.003			<0.003			0.003
27	ジブロモクロロメタン	0.1以下			0.0063			0.0079			0.0064			0.0057
28	臭素酸	0.01以下			0.002			0.001			0.002			0.002
29	総トリハロメタン	0.1以下			0.026			0.027			0.021			0.020
30	トリクロロ酢酸	0.03以下			0.004			0.004			0.004			0.003
31	ブロモジクロロメタン	0.03以下			0.0088			0.0083			0.0063			0.0061
32	ブロモホルム	0.09以下			0.0011			0.0018			0.0016			0.0013
33	ホルムアルデヒド	0.08以下			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008
34	亜鉛及びその化合物	1.0以下			<0.01									
35	アルミニウム及びその化合物	0.2以下			0.02			0.02			<0.02			<0.02
36	鉄及びその化合物	0.3以下			<0.01									
37	銅及びその化合物	1.0以下			<0.01									
38	ナトリウム及びその化合物	200以下			18.3									
39	マンガン及びその化合物	0.05以下			0.005									
40	塩化物イオン	200以下	15.3	16.5	17.0	16.6	12.7	15.6	15.8	14.9	19.8	19.6	20.7	17.5
41	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	300以下			57			59			67			59
42	蒸発残留物	500以下			149			155			162			160
43	陰イオン界面活性剤	0.2以下			<0.02									
44	ジェオスミン	0.00001以下			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001
45	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001
46	非イオン界面活性剤	0.02以下			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005
47	フェノール類	0.005以下			<0.0005									
48	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	0.6	0.7	0.7	0.7	0.5	0.6	0.6	0.6	0.7	0.8	0.9	0.6
49	pH値	5.8～8.6	7.7	7.8	7.8	7.8	7.6	7.9	7.7	7.8	7.7	7.7	7.8	7.7
50	味	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	臭気	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
52	色度	5度以下	1.1	1.0	0.8	1.4	0.9	1	1	1.1	1.1	1.2	1.2	1.1
53	濁度	2度以下	＜0.1	＜0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

平成29年度　上水道水質検査結果表（谷和原浄水場2系）　採水地点：みらいの森公園

	検査項目	基準値 (mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	水温（℃）		18.6	18.8	22.4	26.5	27.1	25.2	21.3	16.7	12.0	10.9	10.2	13.2
2	残留塩素（mg/l）		0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4
3	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
5	カドミウム及びその化合物	0.003以下			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003
6	水銀及びその化合物	0.0005以下			<0.00005									
7	セレン及びその化合物	0.01以下			<0.001									
8	鉛及びその化合物	0.01以下			<0.001									
9	ヒ素及びその化合物	0.01以下			<0.001									
10	六価クロム化合物	0.05以下			<0.005									
11	亜硝酸態窒素	0.04以下			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004
12	シアン化物及び塩化シアン	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
13	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下			0.9									
14	フッ素及びその化合物	0.8以下			0.10			0.09			0.09			0.08
15	ホウ素及びその化合物	1.0以下			0.05			0.05			0.05			0.04
16	四塩化炭素	0.002以下			<0.0001									
17	1，4-ジオキサン	0.05以下			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005
18	ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04以下			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001
19	ジクロロメタン	0.02以下			<0.0001									
20	テトラクロロエチレン	0.01以下			<0.0001									
21	トリクロロエチレン	0.01以下			<0.0001									
22	ベンゼン	0.01以下			<0.0001									
23	塩素酸	0.6以下			0.27			0.14			<0.05			<0.05
24	クロロ酢酸	0.02以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002
25	クロロホルム	0.06以下			0.0094			0.0084			0.0052			0.0056
26	ジクロロ酢酸	0.03以下			0.004			<0.003			<0.003			<0.003
27	ジブロモクロロメタン	0.1以下			0.0068			0.0092			0.0064			0.0057
28	臭素酸	0.01以下			0.002			<0.001			0.002			0.002
29	総トリハロメタン	0.1以下			0.026			0.029			0.019			0.018
30	トリクロロ酢酸	0.03以下			0.004			<0.003			<0.003			<0.003
31	ブロモジクロロメタン	0.03以下			0.0086			0.0089			0.0055			0.0055
32	ブロモホルム	0.09以下			0.0013			0.0024			0.0017			0.0014
33	ホルムアルデヒド	0.08以下			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008
34	亜鉛及びその化合物	1.0以下			<0.01									
35	アルミニウム及びその化合物	0.2以下			0.02			0.03			<0.02			<0.02
36	鉄及びその化合物	0.3以下			<0.01									
37	銅及びその化合物	1.0以下			<0.01									
38	ナトリウム及びその化合物	200以下			18.6									
39	マンガン及びその化合物	0.05以下			0.005									
40	塩化物イオン	200以下	15.6	16.6	17.2	16.5	12.9	17.2	15	16.2	20.5	20.5	21.3	18.6
41	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	300以下			59									
42	蒸発残留物	500以下			140			162			164			161
43	陰イオン界面活性剤	0.2以下			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02
44	ジェオスミン	0.00001以下			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001
45	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001
46	非イオン界面活性剤	0.02以下			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005
47	フェノール類	0.005以下			<0.0005									
48	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	0.6	0.7	0.7	0.7	0.6	0.5	0.6	0.5	0.7	0.9	0.8	0.6
49	pH値	5.8～8.6	7.7	7.8	7.8	7.8	7.7	7.8	7.8	7.8	7.7	7.7	7.7	7.6
50	味	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	臭気	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
52	色度	5度以下	1.1	1.0	0.8	1.1	0.9	0.9	1.2	0.9	1	1.1	1	0.9
53	濁度	2度以下	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

平成29年度　上水道水質検査結果表（みらい平配水場系）　採水地点：どんぐり公園

	検査項目	基準値 (mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	水温（℃）		18.7	19.1	22.6	26.6	27.0	25.7	22.1	16.0	11.7	11.4	10.2	13.7
2	残留塩素（mg/l）		0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4
3	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
5	カドミウム及びその化合物	0.003以下			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003
6	水銀及びその化合物	0.0005以下			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005
7	セレン及びその化合物	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
8	鉛及びその化合物	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
9	ヒ素及びその化合物	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
10	六価クロム化合物	0.05以下			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005
11	亜硝酸態窒素	0.04以下			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004
12	シアン化物及び塩化シアン	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
13	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下			1.5			1.5			2.4			2.0
14	フッ素及びその化合物	0.8以下			0.11			0.09			0.09			0.08
15	ホウ素及びその化合物	1.0以下			0.06			0.05			0.06			0.04
16	四塩化炭素	0.002以下			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001
17	1，4-ジオキサン	0.05以下			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005
18	ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04以下			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001
19	ジクロロメタン	0.02以下			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001
20	テトラクロロエチレン	0.01以下			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001
21	トリクロロエチレン	0.01以下			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001
22	ベンゼン	0.01以下			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001
23	塩素酸	0.6以下			0.11			0.12			0.05			<0.05
24	クロロ酢酸	0.02以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002
25	クロロホルム	0.06以下			0.0075			0.0033			0.0016			0.0022
26	ジクロロ酢酸	0.03以下			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003
27	ジブロモクロロメタン	0.1以下			0.0084			0.0095			0.0067			0.0060
28	臭素酸	0.01以下			<0.001			0.001			<0.001			<0.001
29	総トリハロメタン	0.1以下			0.027			0.023			0.015			0.015
30	トリクロロ酢酸	0.03以下			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003
31	ブロモジクロロメタン	0.03以下			0.0094			0.0067			0.0042			0.0044
32	ブロモホルム	0.09以下			0.0018			0.0032			0.0028			0.0022
33	ホルムアルデヒド	0.08以下			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008
34	亜鉛及びその化合物	1.0以下			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01
35	アルミニウム及びその化合物	0.2以下			0.03			0.04			0.03			0.02
36	鉄及びその化合物	0.3以下			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01
37	銅及びその化合物	1.0以下			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01
38	ナトリウム及びその化合物	200以下			16.9			14			19.4			15.3
39	マンガン及びその化合物	0.05以下			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005
40	塩化物イオン	200以下	22.0	21.6	22.1	21.4	16.0	20.3	19.4	19.6	27.1	27.8	30.8	22.4
41	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	300以下			66			67			83			66
42	蒸発残留物	500以下			148			155			180			158
43	陰イオン界面活性剤	0.2以下			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02
44	ジェオスミン	0.00001以下			<0.000001			<0.000001			0.000001			<0.000001
45	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001
46	非イオン界面活性剤	0.02以下			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005
47	フェノール類	0.005以下			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005
48	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	0.7	0.8	0.8	0.8	0.6	0.6	0.6	0.5	0.7	0.8	0.9	0.6
49	pH値	5.8～8.6	7.4	7.4	7.4	7.4	7.1	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.4	7.4
50	味	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	臭気	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
52	色度	5度以下	＜0.5	＜0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
53	濁度	2度以下	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	<0.1