令和2年度　上水道水質検査結果表（久保浄水場系）　採水地点：高岡地内及び長渡呂新田地内

	検査項目	基準値 (mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	水温（℃）		14.5	19.5	21.5	22.0	25.0	26.1	20.3	17.8	14.0	11.1	11.5	13.5
2	残留塩素（mg/l）		0.4	0.4	0.5	0.3	0.3	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4
3	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
5	カドミウム及びその化合物	0.003以下			＜0.0003									
6	水銀及びその化合物	0.0005以下			＜0.00005									
7	セレン及びその化合物	0.01以下			＜0.001									
8	鉛及びその化合物	0.01以下			＜0.001									
9	ヒ素及びその化合物	0.01以下			0.001									
10	六価クロム化合物	0.02以下			＜0.002									
11	亜硝酸態窒素	0.04以下			＜0.004			＜0.004			＜0.004			＜0.004
12	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下			＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001
13	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下			1.7			1.5			1.9			2.1
14	フッ素及びその化合物	0.8以下			0.11									
15	ホウ素及びその化合物	1.0以下			＜0.1			＜0.1			＜0.1			＜0.1
16	四塩化炭素	0.002以下			＜0.0002									
17	1，4-ジオキサン	0.05以下			＜0.005			＜0.005			＜0.005			＜0.005
18	ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04以下			＜0.004			＜0.004			＜0.004			＜0.004
19	ジクロロメタン	0.02以下			＜0.002									
20	テトラクロロエチレン	0.01以下			＜0.0005									
21	トリクロロエチレン	0.01以下			＜0.001									
22	ベンゼン	0.01以下			＜0.001									
23	塩素酸	0.6以下			0.21			0.14			0.20			0.09
24	クロロ酢酸	0.02以下			＜0.002			＜0.002			＜0.002			＜0.002
25	クロロホルム	0.06以下			0.009			0.009			0.007			0.006
26	ジクロロ酢酸	0.03以下			＜0.003			＜0.003			＜0.003			＜0.003
27	ジブロモクロロメタン	0.1以下			0.012			0.009			0.011			0.010
28	臭素酸	0.01以下			0.002			0.001			0.002			0.002
29	総トリハロメタン	0.1以下			0.035			0.030			0.030			0.026
30	トリクロロ酢酸	0.03以下			0.003			＜0.003			＜0.003			＜0.003
31	ブロモジクロロメタン	0.03以下			0.011			0.010			0.009			0.008
32	ブロモホルム	0.09以下			0.003			0.002			0.003			0.002
33	ホルムアルデヒド	0.08以下			＜0.008			＜0.008			＜0.008			＜0.008
34	亜鉛及びその化合物	1.0以下			＜0.1									
35	アルミニウム及びその化合物	0.2以下			＜0.02			＜0.02			＜0.02			＜0.02
36	鉄及びその化合物	0.3以下			＜0.03									
37	銅及びその化合物	1.0以下			＜0.1									
38	ナトリウム及びその化合物	200以下			18.6									
39	マンガン及びその化合物	0.05以下			0.005			＜0.005			0.005			＜0.005
40	塩化物イオン	200以下	16	18	15	14	14	13	15	19	19	20	21	21
41	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	300以下			60			54			65			69
42	蒸発残留物	500以下			149			151			154			169
43	陰イオン界面活性剤	0.2以下			＜0.02									
44	ジェオスミン	0.00001以下			＜0.000001			＜0.000001			＜0.000001			＜0.000001
45	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下			＜0.000001			＜0.000001			＜0.000001			＜0.000001
46	非イオン界面活性剤	0.02以下			＜0.005			＜0.005			＜0.005			＜0.005
47	フェノール類	0.005以下			＜0.0005									
48	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.7	0.7	0.8	0.8	0.6
49	pH値	5.8～8.6	7.7	7.7	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6	7.8	7.6	7.6	7.7
50	味	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	臭気	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
52	色度	5度以下	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	＜0.5	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	＜0.5
53	濁度	2度以下	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1

令和2年度　上水道水質検査結果表（谷和原浄水場1系）　採水地点：平沼地内及び押砂地内

	検査項目	基準値 (mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	水温（℃）		14.6	19.5	23.0	23.0	26.9	26.5	21.0	18.3	14.1	10.5	11.1	14.0
2	残留塩素（mg/l）		0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.3	0.1	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4
3	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
5	カドミウム及びその化合物	0.003以下			＜0.0003									
6	水銀及びその化合物	0.0005以下			＜0.00005									
7	セレン及びその化合物	0.01以下			＜0.001									
8	鉛及びその化合物	0.01以下			＜0.001									
9	ヒ素及びその化合物	0.01以下			＜0.001									
10	六価クロム化合物	0.02以下			＜0.002									
11	亜硝酸態窒素	0.04以下			＜0.004			＜0.004			＜0.004			＜0.004
12	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下			＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001
13	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下			1.0			0.8			1.7			1.5
14	フッ素及びその化合物	0.8以下			0.11									
15	ホウ素及びその化合物	1.0以下			＜0.1			＜0.1			＜0.1			＜0.1
16	四塩化炭素	0.002以下			＜0.0002									
17	1，4-ジオキサン	0.05以下			＜0.005			＜0.005			＜0.005			＜0.005
18	ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04以下			＜0.004			＜0.004			＜0.004			＜0.004
19	ジクロロメタン	0.02以下			＜0.002									
20	テトラクロロエチレン	0.01以下			＜0.0005									
21	トリクロロエチレン	0.01以下			＜0.001									
22	ベンゼン	0.01以下			＜0.001									
23	塩素酸	0.6以下			0.34			0.20			0.22			0.18
24	クロロ酢酸	0.02以下			＜0.002			＜0.002			＜0.002			＜0.002
25	クロロホルム	0.06以下			0.014			0.011			0.009			0.009
26	ジクロロ酢酸	0.03以下			＜0.003			0.004			＜0.003			0.003
27	ジブロモクロロメタン	0.1以下			0.007			0.005			0.007			0.006
28	臭素酸	0.01以下			0.002			＜0.001			0.002			0.002
29	総トリハロメタン	0.1以下			0.032			0.023			0.025			0.023
30	トリクロロ酢酸	0.03以下			0.007			0.005			0.004			0.004
31	ブロモジクロロメタン	0.03以下			0.010			0.007			0.007			0.007
32	ブロモホルム	0.09以下			0.001			＜0.001			0.002			0.001
33	ホルムアルデヒド	0.08以下			＜0.008			＜0.008			＜0.008			＜0.008
34	亜鉛及びその化合物	1.0以下			＜0.1									
35	アルミニウム及びその化合物	0.2以下			0.02			＜0.02			＜0.02			＜0.02
36	鉄及びその化合物	0.3以下			＜0.03									
37	銅及びその化合物	1.0以下			＜0.1									
38	ナトリウム及びその化合物	200以下			17.1									
39	マンガン及びその化合物	0.05以下			＜0.005									
40	塩化物イオン	200以下	16	18	15	13	14	12	15	19	22	21	24	19
41	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	300以下			59			50			71			65
42	蒸発残留物	500以下			133			143			154			167
43	陰イオン界面活性剤	0.2以下			＜0.02			＜0.02			＜0.02			＜0.02
44	ジェオスミン	0.00001以下			＜0.000001			＜0.000001			＜0.000001			＜0.000001
45	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下			＜0.000001			＜0.000001			＜0.000001			＜0.000001
46	非イオン界面活性剤	0.02以下			＜0.005			＜0.005			＜0.005			＜0.005
47	フェノール類	0.005以下			＜0.0005									
48	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	0.7	0.7	0.9	0.7	0.8	0.6	0.7	0.8	0.9	0.9	1.0	0.8
49	pH値	5.8～8.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6	7.5	7.6
50	味	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	臭気	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
52	色度	5度以下	1.2	1.0	0.9	0.9	1.0	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.4
53	濁度	2度以下	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	0.2

令和2年度　上水道水質検査結果表（谷和原浄水場2系）　採水地点：みらいの森公園

	検査項目	基準値 (mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	水温（℃）		15.3	20.9	24.1	23.1	28.9	26.9	21.1	17.6	14.2	10.0	10.5	13.1
2	残留塩素（mg/l）		0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4
3	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
5	カドミウム及びその化合物	0.003以下			＜0.0003									
6	水銀及びその化合物	0.0005以下			＜0.00005									
7	セレン及びその化合物	0.01以下			＜0.001									
8	鉛及びその化合物	0.01以下			＜0.001									
9	ヒ素及びその化合物	0.01以下			＜0.001									
10	六価クロム化合物	0.02以下			＜0.002									
11	亜硝酸態窒素	0.04以下			＜0.004			＜0.004			＜0.004			＜0.004
12	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下			＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001
13	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下			1.0									
14	フッ素及びその化合物	0.8以下			0.10			0.09			0.10			0.10
15	ホウ素及びその化合物	1.0以下			＜0.1			＜0.1			＜0.1			＜0.1
16	四塩化炭素	0.002以下			＜0.0002									
17	1，4-ジオキサン	0.05以下			＜0.005			＜0.005			＜0.005			＜0.005
18	ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04以下			＜0.004			＜0.004			＜0.004			＜0.004
19	ジクロロメタン	0.02以下			＜0.002									
20	テトラクロロエチレン	0.01以下			＜0.0005									
21	トリクロロエチレン	0.01以下			＜0.001									
22	ベンゼン	0.01以下			＜0.001									
23	塩素酸	0.6以下			0.35			0.23			0.31			0.18
24	クロロ酢酸	0.02以下			＜0.002			＜0.002			＜0.002			＜0.002
25	クロロホルム	0.06以下			0.014			0.013			0.011			0.010
26	ジクロロ酢酸	0.03以下			0.005			0.005			0.004			0.004
27	ジブロモクロロメタン	0.1以下			0.006			0.004			0.005			0.005
28	臭素酸	0.01以下			0.002			0.001			0.002			0.002
29	総トリハロメタン	0.1以下			0.029			0.024			0.024			0.022
30	トリクロロ酢酸	0.03以下			0.009			0.007			0.006			0.006
31	ブロモジクロロメタン	0.03以下			0.009			0.007			0.007			0.007
32	ブロモホルム	0.09以下			＜0.001			＜0.001			0.001			＜0.001
33	ホルムアルデヒド	0.08以下			0.009			＜0.008			＜0.008			＜0.008
34	亜鉛及びその化合物	1.0以下			＜0.1									
35	アルミニウム及びその化合物	0.2以下			0.02			＜0.02			＜0.02			＜0.02
36	鉄及びその化合物	0.3以下			＜0.03									
37	銅及びその化合物	1.0以下			＜0.1									
38	ナトリウム及びその化合物	200以下			16.8									
39	マンガン及びその化合物	0.05以下			＜0.005									
40	塩化物イオン	200以下	15	18	14	12	14	12	14	17	19	20	23	18
41	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	300以下			57			50			65			61
42	蒸発残留物	500以下			133			160			174			163
43	陰イオン界面活性剤	0.2以下			＜0.02			＜0.02			＜0.02			＜0.02
44	ジェオスミン	0.00001以下			＜0.000001			＜0.000001			＜0.000001			＜0.000001
45	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下			＜0.000001			＜0.000001			＜0.000001			＜0.000001
46	非イオン界面活性剤	0.02以下			＜0.005			＜0.005			＜0.005			＜0.005
47	フェノール類	0.005以下			＜0.0005									
48	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	0.7	0.7	0.8	0.7	0.8	0.6	0.7	0.9	0.9	0.9	0.9	0.7
49	pH値	5.8～8.6	7.7	7.6	7.5	7.5	7.6	7.5	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6
50	味	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	臭気	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
52	色度	5度以下	1.3	1.1	1.0	1.1	1.2	1.3	1.3	1.3	1.2	1.1	1.0	0.9
53	濁度	2度以下	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1

令和2年度　上水道水質検査結果表（みらい平配水場系）　採水地点：どんぐり公園

	検査項目	基準値 (mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	水温（℃）		14.8	20.5	24.1	22.8	29.5	27.1	20.4	16.3	12.5	8.4	9.3	12.7
2	残留塩素（mg/l）		0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4
3	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
5	カドミウム及びその化合物	0.003以下			＜0.0003			＜0.0003			＜0.0003			＜0.0003
6	水銀及びその化合物	0.0005以下			＜0.00005			＜0.00005			＜0.00005			＜0.00005
7	セレン及びその化合物	0.01以下			＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001
8	鉛及びその化合物	0.01以下			＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001
9	ヒ素及びその化合物	0.01以下			＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001
10	六価クロム化合物	0.02以下			＜0.002			＜0.002			＜0.002			＜0.002
11	亜硝酸態窒素	0.04以下			＜0.004			＜0.004			＜0.004			＜0.004
12	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下			＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001
13	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下			1.6			1.3			2.5			2.5
14	フッ素及びその化合物	0.8以下			0.11			＜0.08			0.10			0.09
15	ホウ素及びその化合物	1.0以下			＜0.1			＜0.1			＜0.1			＜0.1
16	四塩化炭素	0.002以下			＜0.0002			＜0.0002			＜0.0002			＜0.0002
17	1，4-ジオキサン	0.05以下			＜0.005			＜0.005			＜0.005			＜0.005
18	ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04以下			＜0.004			＜0.004			＜0.004			＜0.004
19	ジクロロメタン	0.02以下			＜0.002			＜0.002			＜0.002			＜0.002
20	テトラクロロエチレン	0.01以下			＜0.0005			＜0.0005			＜0.0005			＜0.0005
21	トリクロロエチレン	0.01以下			＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001
22	ベンゼン	0.01以下			＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001
23	塩素酸	0.6以下			0.12			0.11			0.09			＜0.06
24	クロロ酢酸	0.02以下			＜0.002			＜0.002			＜0.002			＜0.002
25	クロロホルム	0.06以下			0.009			0.007			0.004			0.004
26	ジクロロ酢酸	0.03以下			＜0.003			＜0.003			＜0.003			＜0.003
27	ジブロモクロロメタン	0.1以下			0.008			0.006			0.007			0.006
28	臭素酸	0.01以下			＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001
29	総トリハロメタン	0.1以下			0.028			0.021			0.020			0.018
30	トリクロロ酢酸	0.03以下			＜0.003			＜0.003			＜0.003			＜0.003
31	ブロモジクロロメタン	0.03以下			0.009			0.007			0.006			0.006
32	ブロモホルム	0.09以下			0.002			0.001			0.003			0.002
33	ホルムアルデヒド	0.08以下			＜0.008			＜0.008			＜0.008			＜0.008
34	亜鉛及びその化合物	1.0以下			＜0.1			＜0.1			＜0.1			＜0.1
35	アルミニウム及びその化合物	0.2以下			0.03			0.02			0.03			0.02
36	鉄及びその化合物	0.3以下			＜0.03			＜0.03			＜0.03			＜0.03
37	銅及びその化合物	1.0以下			＜0.1			＜0.1			＜0.1			＜0.1
38	ナトリウム及びその化合物	200以下			11.3			10.2			19.8			18.6
39	マンガン及びその化合物	0.05以下			＜0.005			＜0.005			＜0.005			＜0.005
40	塩化物イオン	200以下	18	21	16	15	18	14	17	23	27	26	31	25
41	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	300以下			60			50			79			72
42	蒸発残留物	500以下			118			121			170			164
43	陰イオン界面活性剤	0.2以下			＜0.02			＜0.02			＜0.02			＜0.02
44	ジェオスミン	0.00001以下			＜0.000001			＜0.000001			＜0.000001			＜0.000001
45	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下			＜0.000001			＜0.000001			＜0.000001			＜0.000001
46	非イオン界面活性剤	0.02以下			＜0.005			＜0.005			＜0.005			＜0.005
47	フェノール類	0.005以下			＜0.0005			＜0.0005			＜0.0005			＜0.0005
48	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	0.7	0.7	0.8	0.7	0.9	0.5	0.6	0.7	0.9	0.9	1.0	0.7
49	pH値	5.8～8.6	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.1	7.5	7.5	7.5	7.4	7.3	7.3
50	味	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	臭気	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
52	色度	5度以下	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5
53	濁度	2度以下	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1