

測定結果

採水日	採水場所	PFOS(ペルフルオロオクタンスルホン酸)及びPFOA(ペルフルオロオクタン酸)	測定機関
2023/9/19(火)	久保浄水場	<5ng/l	平成理研株式会社
	谷和原浄水場	<5ng/l	

※水質管理目標設定項目の暫定基準値は、PFOSとPFOAの合計値が50ng/l以下