

水道水の放射能濃度測定結果

採水日	採水場所	放射能濃度(Bq/kg)		測定機関
		放射性セシウム		
		Cs-134	Cs-137	
2024/1/23(火)	久保浄水場	不検出(<1Bq/kg)	不検出(<1Bq/kg)	平成理研株式会社
	谷和原浄水場	不検出(<1Bq/kg)	不検出(<1Bq/kg)	
2023/10/24(火)	久保浄水場	不検出(<1Bq/kg)	不検出(<1Bq/kg)	平成理研株式会社
	谷和原浄水場	不検出(<1Bq/kg)	不検出(<1Bq/kg)	
2023/7/18(火)	久保浄水場	不検出(<1Bq/kg)	不検出(<1Bq/kg)	平成理研株式会社
	谷和原浄水場	不検出(<1Bq/kg)	不検出(<1Bq/kg)	
2023/4/18(火)	久保浄水場	不検出(<1Bq/kg)	不検出(<1Bq/kg)	平成理研株式会社
	谷和原浄水場	不検出(<1Bq/kg)	不検出(<1Bq/kg)	
2023/1/31(火)	久保浄水場	不検出(<1Bq/kg)	不検出(<1Bq/kg)	(財)茨城県薬剤師会検査センター
2023/1/13(木)	谷和原浄水場	不検出(<1Bq/kg)	不検出(<1Bq/kg)	
2022/10/13(木)	久保浄水場	不検出(<1Bq/kg)	不検出(<1Bq/kg)	(財)茨城県薬剤師会検査センター
	谷和原浄水場	不検出(<1Bq/kg)	不検出(<1Bq/kg)	
2022/7/14(木)	久保浄水場	不検出(<1Bq/kg)	不検出(<1Bq/kg)	(財)茨城県薬剤師会検査センター
	谷和原浄水場	不検出(<1Bq/kg)	不検出(<1Bq/kg)	
2022/4/14(木)	久保浄水場	不検出(<1Bq/kg)	不検出(<1Bq/kg)	(財)茨城県薬剤師会検査センター
	谷和原浄水場	不検出(<1Bq/kg)	不検出(<1Bq/kg)	
2022/1/18(火)	久保浄水場	不検出(<1Bq/kg)	不検出(<1Bq/kg)	平成理研株式会社
	谷和原浄水場	不検出(<1Bq/kg)	不検出(<1Bq/kg)	
2021/10/18(月)	久保浄水場	不検出(<1Bq/kg)	不検出(<1Bq/kg)	平成理研株式会社
	谷和原浄水場	不検出(<1Bq/kg)	不検出(<1Bq/kg)	
2021/7/19(木)	久保浄水場	不検出(<1Bq/kg)	不検出(<1Bq/kg)	平成理研株式会社
2021/7/2(金)	谷和原浄水場	不検出(<1Bq/kg)	不検出(<1Bq/kg)	
2021/4/19(月)	久保浄水場	不検出(<1Bq/kg)	不検出(<1Bq/kg)	平成理研株式会社
	谷和原浄水場	不検出(<1Bq/kg)	不検出(<1Bq/kg)	
2021/1/19(火)	久保浄水場	不検出(<1Bq/kg)	不検出(<1Bq/kg)	平成理研株式会社
	谷和原浄水場	不検出(<1Bq/kg)	不検出(<1Bq/kg)	
2020/10/19(月)	久保浄水場	不検出(<1Bq/kg)	不検出(<1Bq/kg)	平成理研株式会社
	谷和原浄水場	不検出(<1Bq/kg)	不検出(<1Bq/kg)	
2020/7/20(月)	久保浄水場	不検出(<1Bq/kg)	不検出(<1Bq/kg)	平成理研株式会社
	谷和原浄水場	不検出(<1Bq/kg)	不検出(<1Bq/kg)	
2020/4/20(月)	久保浄水場	不検出(<1Bq/kg)	不検出(<1Bq/kg)	平成理研株式会社
	谷和原浄水場	不検出(<1Bq/kg)	不検出(<1Bq/kg)	
2020/1/21(火)	久保浄水場	不検出(<1Bq/kg)	不検出(<1Bq/kg)	(財)茨城県薬剤師会 公衆衛生検査センター
	谷和原浄水場	不検出(<1Bq/kg)	不検出(<1Bq/kg)	
2019/10/15(火)	久保浄水場	不検出(<1Bq/kg)	不検出(<1Bq/kg)	(財)茨城県薬剤師会 公衆衛生検査センター
	谷和原浄水場	不検出(<1Bq/kg)	不検出(<1Bq/kg)	
2019/7/16(火)	久保浄水場	不検出(<1Bq/kg)	不検出(<1Bq/kg)	(財)茨城県薬剤師会 公衆衛生検査センター
	谷和原浄水場	不検出(<1Bq/kg)	不検出(<1Bq/kg)	
2019/4/16(火)	久保浄水場	不検出(<1Bq/kg)	不検出(<1Bq/kg)	(財)茨城県薬剤師会 公衆衛生検査センター
	谷和原浄水場	不検出(<1Bq/kg)	不検出(<1Bq/kg)	
2019/1/15(火)	久保浄水場	不検出(<1Bq/kg)	不検出(<1Bq/kg)	(財)茨城県薬剤師会 公衆衛生検査センター
	谷和原浄水場	不検出(<1Bq/kg)	不検出(<1Bq/kg)	
2018/10/16(火)	久保浄水場	不検出(<1Bq/kg)	不検出(<1Bq/kg)	(財)茨城県薬剤師会 公衆衛生検査センター
	谷和原浄水場	不検出(<1Bq/kg)	不検出(<1Bq/kg)	





