

測定結果

採水日	採水場所	PFOS(ペルフルオロオクタンスルホン酸)及びPFOA(ペルフルオロオクタン酸)	測定機関
2025/7/9(水)	久保浄水場	<5ng/l	株式会社総合環境分析
	谷和原浄水場		
2024/7/9(火)	久保浄水場	<5ng/l	株式会社総合環境分析
	谷和原浄水場		
2023/9/19(火)	久保浄水場	<5ng/l	平成理研株式会社
	谷和原浄水場		

※水質管理目標設定項目の暫定基準値は、PFOSとPFOAの合計値が50ng/l以下