

【質問回答一覧】つくばみらい市下水道事業におけるウォーターPPP導入検討に関するアンケート調査

項番	質問			回答
	資料名	ページ番号・設問番号等	質問事項	
1	02_アンケート調査票	シート「調査票（本編）」_設問 4 - 6 - 1	常駐と遠隔監視のハイブリッド方式を採用意向とのことですが、遠隔監視とはどのようなものをイメージされているでしょうか。施設ではなく自宅などで待機したうえ、警報時の緊急対応を行う想定でしょうか。	離れた場所にある設備・機器・システムなどの状態をネットワークや通信回線を通じて、リアルタイムまたは定期的に監視する仕組みを想定しています。 ただし、本アンケート調査における各事業者様からのご回答等を踏まえ、今後、「24時間365日の監視・緊急時対応」が可能となる体制のあり方を検討していく想定です。
2	02_アンケート調査票	シート「調査票（業務に関する参画意欲と費用削減（公共下水道～コミプラ）」_大分類「統括管理業務」	データ管理業務における電子化・一元管理とはどのようなものでしょうか。各種報告書や提出図書（成果物）を電子データで提出するという認識でよろしいでしょうか。	各種報告書や提出図書（成果物）だけでなく、下水道台帳等のデータ整備、処理場等の設備情報や通報装置等からの運転情報を電子化・一元管理することを想定しています。なお、現時点では、下水道台帳に関するデータのみシステム上で一元管理しています。
3	02_アンケート調査票	シート「調査票（業務に関する参画意欲と費用削減（公共下水道～コミプラ）」_大分類「改築更新業務」	要求水準書には「改築更新工事」自体は含まれていないようにお見受けしますが、調査票では要求水準書に関係なく弊社の参加意欲を記載するという理解でよろしいでしょうか	お見込みのとおりです。
4	03-06_今後の主な改築更新予定	-	管渠に関する改築予定の記載がありませんが、事業の公募時には今後の管渠改築需要等の情報を開示する予定でしょうか？	現時点では管渠に関する改築予定はありませんが、ウォーターPPP事業の公募までに新たに管渠の改築が計画された場合は、その改築予定に関する情報を開示する想定です。
5	03-02_つくばみらい市下水道施設包括的維持管理業務（仮）要求水準書（骨子案）	P29	下水道事業に関するコンサルタント業務リストに④⑧改築実施設計、⑤⑨改築工事施工監理が含まれているということは本事業は「更新実施型」を想定しているということでしょうか？また、その対象施設は日本下水道事業団が関わっている公共下水処理場及びポンプ場は除くと考えてよろしいでしょうか？	導入するウォーターPPP事業の型はレベル3.5を想定していますが、現時点において、「更新支援型」を想定しています。 ただし、本アンケート調査における各事業者様からのご回答等を踏まえ、事業スキームの検討に合わせて明確にしていく想定です。 また、既発注工事や業務については、含めない想定です。
6	03-03_つくばみらい市下水道管路施設包括的維持管理業務（仮）要求水準書（骨子案）	P13-第3節	事業開始時の管路の老朽化調査（カメラ調査・劣化診断等）の実施有無(実施率)を御教示願います。また、実施している場合は調査結果の開示をお願いします。	つくばみらい市では、公共下水道において、令和3年度からストックマネジメント計画を策定しており、計画に基づいた管路施設の点検・調査を行っています。ウォーターPPP事業の公募までに新たに管渠の改築が計画された場合は、調査結果を含めた改築予定に関する情報を開示する想定です。
7	03-06_今後の主な改築更新予定	項番10、11	小絹水処理センター関係の改築(汚泥処理施設増設・解体)が本事業スキームに含まれるかを御教示願います。 (項番7～9は事業開始前に実施済みと読み取れます。)	導入するウォーターPPP事業の型はレベル3.5を想定していますが、現時点において、項番10、11の改築等はウォーターPPP事業に含めない想定です。 ただし、本アンケート調査における各事業者様からのご回答等を踏まえ、事業スキームの検討に合わせて明確にしていく想定です。