令和8年度　上水道水質検査結果表（久保浄水場系）　　採水地点：高岡地内

	検査項目	基準値 (mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	水温（℃）		16.8											
2	残留塩素（mg/l）		0.4											
3	一般細菌	100個/ml以下	0											
4	大腸菌	不検出	不検出											
5	カドミウム及びその化合物	0.003以下	－											
6	水銀及びその化合物	0.0005以下	－											
7	セレン及びその化合物	0.01以下	－											
8	鉛及びその化合物	0.01以下	－											
9	ヒ素及びその化合物	0.01以下	－											
10	六価クロム化合物	0.02以下	－											
11	亜硝酸態窒素	0.04以下	－											
12	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	－											
13	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	－											
14	フッ素及びその化合物	0.8以下	－											
15	ホウ素及びその化合物	1.0以下	－											
16	四塩化炭素	0.002以下	－											
17	1，4-ジオキサン	0.05以下	－											
18	ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04以下	－											
19	ジクロロメタン	0.02以下	－											
20	テトラクロロエチレン	0.01以下	－											
21	トリクロロエチレン	0.01以下	－											
22	ベンゼン	0.01以下	－											
23	塩素酸	0.6以下	－											
24	クロロ酢酸	0.02以下	－											
25	クロロホルム	0.06以下	－											
26	ジクロロ酢酸	0.03以下	－											
27	ジブロモクロロメタン	0.1以下	－											
28	臭素酸	0.01以下	－											
29	総トリハロメタン	0.1以下	－											
30	トリクロロ酢酸	0.03以下	－											
31	ブロモジクロロメタン	0.03以下	－											
32	ブロモホルム	0.09以下	－											
33	ホルムアルデヒド	0.08以下	－											
34	亜鉛及びその化合物	1.0以下	－											
35	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	－											
36	鉄及びその化合物	0.3以下	－											
37	銅及びその化合物	1.0以下	－											
38	ナトリウム及びその化合物	200以下	－											
39	マンガン及びその化合物	0.05以下	－											
40	塩化物イオン	200以下	16.9											
41	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	300以下	－											
42	蒸発残留物	500以下	－											
43	陰イオン界面活性剤	0.2以下	－											
44	ジェオスミン	0.00001以下	－											
45	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	－											
46	非イオン界面活性剤	0.02以下	－											
47	フェノール類	0.005以下	－											
48	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	0.5											
49	ｐＨ値	5.8～8.6	7.6											
50	味	異常でない	異常なし											
51	臭気	異常でない	異常なし											
52	色度	5度以下	0.6											
53	濁度	2度以下	0.1未満											
54	ﾍﾟﾙﾌﾙｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005以下	－											

令和8年度　上水道水質検査結果表（久保浄水場系）　　採水地点：福田地内

	検査項目	基準値 (mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	水温（℃）		17.5											
2	残留塩素（mg/l）		0.4											
3	一般細菌	100個/ml以下	0											
4	大腸菌	不検出	不検出											
5	カドミウム及びその化合物	0.003以下	－											
6	水銀及びその化合物	0.0005以下	－											
7	セレン及びその化合物	0.01以下	－											
8	鉛及びその化合物	0.01以下	－											
9	ヒ素及びその化合物	0.01以下	－											
10	六価クロム化合物	0.02以下	－											
11	亜硝酸態窒素	0.04以下	－											
12	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	－											
13	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	－											
14	フッ素及びその化合物	0.8以下	－											
15	ホウ素及びその化合物	1.0以下	－											
16	四塩化炭素	0.002以下	－											
17	1，4-ジオキサン	0.05以下	－											
18	ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04以下	－											
19	ジクロロメタン	0.02以下	－											
20	テトラクロロエチレン	0.01以下	－											
21	トリクロロエチレン	0.01以下	－											
22	ベンゼン	0.01以下	－											
23	塩素酸	0.6以下	－											
24	クロロ酢酸	0.02以下	－											
25	クロロホルム	0.06以下	－											
26	ジクロロ酢酸	0.03以下	－											
27	ジブロモクロロメタン	0.1以下	－											
28	臭素酸	0.01以下	－											
29	総トリハロメタン	0.1以下	－											
30	トリクロロ酢酸	0.03以下	－											
31	ブロモジクロロメタン	0.03以下	－											
32	ブロモホルム	0.09以下	－											
33	ホルムアルデヒド	0.08以下	－											
34	亜鉛及びその化合物	1.0以下	－											
35	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	－											
36	鉄及びその化合物	0.3以下	－											
37	銅及びその化合物	1.0以下	－											
38	ナトリウム及びその化合物	200以下	－											
39	マンガン及びその化合物	0.05以下	－											
40	塩化物イオン	200以下	16.6											
41	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	300以下	－											
42	蒸発残留物	500以下	－											
43	陰イオン界面活性剤	0.2以下	－											
44	ジェオスミン	0.00001以下	－											
45	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	－											
46	非イオン界面活性剤	0.02以下	－											
47	フェノール類	0.005以下	－											
48	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	0.6											
49	ｐＨ値	5.8～8.6	7.7											
50	味	異常でない	異常なし											
51	臭気	異常でない	異常なし											
52	色度	5度以下	0.7											
53	濁度	2度以下	0.1未満											
54	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005以下	－											

令和8年度　上水道水質検査結果表（谷和原浄水場１系）　　採水地点：平沼地内又は押砂地内

	検査項目	基準値 (mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	水温（℃）		16.5											
2	残留塩素（mg/l）		0.4											
3	一般細菌	100個/ml以下	0											
4	大腸菌	不検出	不検出											
5	カドミウム及びその化合物	0.003以下	－											
6	水銀及びその化合物	0.0005以下	－											
7	セレン及びその化合物	0.01以下	－											
8	鉛及びその化合物	0.01以下	－											
9	ヒ素及びその化合物	0.01以下	－											
10	六価クロム化合物	0.02以下	－											
11	亜硝酸態窒素	0.04以下	－											
12	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	－											
13	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	－											
14	フッ素及びその化合物	0.8以下	－											
15	ホウ素及びその化合物	1.0以下	－											
16	四塩化炭素	0.002以下	－											
17	1，4-ジオキサン	0.05以下	－											
18	ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04以下	－											
19	ジクロロメタン	0.02以下	－											
20	テトラクロロエチレン	0.01以下	－											
21	トリクロロエチレン	0.01以下	－											
22	ベンゼン	0.01以下	－											
23	塩素酸	0.6以下	－											
24	クロロ酢酸	0.02以下	－											
25	クロロホルム	0.06以下	－											
26	ジクロロ酢酸	0.03以下	－											
27	ジブロモクロロメタン	0.1以下	－											
28	臭素酸	0.01以下	－											
29	総トリハロメタン	0.1以下	－											
30	トリクロロ酢酸	0.03以下	－											
31	ブロモジクロロメタン	0.03以下	－											
32	ブロモホルム	0.09以下	－											
33	ホルムアルデヒド	0.08以下	－											
34	亜鉛及びその化合物	1.0以下	－											
35	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	－											
36	鉄及びその化合物	0.3以下	－											
37	銅及びその化合物	1.0以下	－											
38	ナトリウム及びその化合物	200以下	－											
39	マンガン及びその化合物	0.05以下	－											
40	塩化物イオン	200以下	19.1											
41	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	300以下	－											
42	蒸発残留物	500以下	－											
43	陰イオン界面活性剤	0.2以下	－											
44	ジェオスミン	0.00001以下	－											
45	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	－											
46	非イオン界面活性剤	0.02以下	－											
47	フェノール類	0.005以下	－											
48	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	0.7											
49	ｐＨ値	5.8～8.6	7.6											
50	味	異常でない	異常なし											
51	臭気	異常でない	異常なし											
52	色度	5度以下	0.9											
53	濁度	2度以下	0.1未満											
54	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005以下	－											

令和8年度　上水道水質検査結果表（谷和原浄水場２系）　　採水地点：北山　福岡堰さくら公園

	検査項目	基準値 (mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	水温（℃）		16.5											
2	残留塩素（mg/l）		0.4											
3	一般細菌	100個/ml以下	0											
4	大腸菌	不検出	不検出											
5	カドミウム及びその化合物	0.003以下	－											
6	水銀及びその化合物	0.0005以下	－											
7	セレン及びその化合物	0.01以下	－											
8	鉛及びその化合物	0.01以下	－											
9	ヒ素及びその化合物	0.01以下	－											
10	六価クロム化合物	0.02以下	－											
11	亜硝酸態窒素	0.04以下	－											
12	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	－											
13	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	－											
14	フッ素及びその化合物	0.8以下	－											
15	ホウ素及びその化合物	1.0以下	－											
16	四塩化炭素	0.002以下	－											
17	1，4-ジオキサン	0.05以下	－											
18	ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04以下	－											
19	ジクロロメタン	0.02以下	－											
20	テトラクロロエチレン	0.01以下	－											
21	トリクロロエチレン	0.01以下	－											
22	ベンゼン	0.01以下	－											
23	塩素酸	0.6以下	－											
24	クロロ酢酸	0.02以下	－											
25	クロロホルム	0.06以下	－											
26	ジクロロ酢酸	0.03以下	－											
27	ジブロモクロロメタン	0.1以下	－											
28	臭素酸	0.01以下	－											
29	総トリハロメタン	0.1以下	－											
30	トリクロロ酢酸	0.03以下	－											
31	ブロモジクロロメタン	0.03以下	－											
32	ブロモホルム	0.09以下	－											
33	ホルムアルデヒド	0.08以下	－											
34	亜鉛及びその化合物	1.0以下	－											
35	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	－											
36	鉄及びその化合物	0.3以下	－											
37	銅及びその化合物	1.0以下	－											
38	ナトリウム及びその化合物	200以下	－											
39	マンガン及びその化合物	0.05以下	－											
40	塩化物イオン	200以下	18.2											
41	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	300以下	－											
42	蒸発残留物	500以下	－											
43	陰イオン界面活性剤	0.2以下	－											
44	ジェオスミン	0.00001以下	－											
45	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	－											
46	非イオン界面活性剤	0.02以下	－											
47	フェノール類	0.005以下	－											
48	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	0.7											
49	ｐＨ値	5.8～8.6	7.6											
50	味	異常でない	異常なし											
51	臭気	異常でない	異常なし											
52	色度	5度以下	1.5											
53	濁度	2度以下	0.1未満											
54	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005以下	－											

令和8年度　上水道水質検査結果表（みらい平配水場系）　　採水地点：どんぐり公園

	検査項目	基準値 (mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	水温（℃）		16.9											
2	残留塩素（mg/l）		0.4											
3	一般細菌	100個/ml以下	0											
4	大腸菌	不検出	不検出											
5	カドミウム及びその化合物	0.003以下	－											
6	水銀及びその化合物	0.0005以下	－											
7	セレン及びその化合物	0.01以下	－											
8	鉛及びその化合物	0.01以下	－											
9	ヒ素及びその化合物	0.01以下	－											
10	六価クロム化合物	0.02以下	－											
11	亜硝酸態窒素	0.04以下	－											
12	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	－											
13	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	－											
14	フッ素及びその化合物	0.8以下	－											
15	ホウ素及びその化合物	1.0以下	－											
16	四塩化炭素	0.002以下	－											
17	1，4-ジオキサン	0.05以下	－											
18	ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04以下	－											
19	ジクロロメタン	0.02以下	－											
20	テトラクロロエチレン	0.01以下	－											
21	トリクロロエチレン	0.01以下	－											
22	ベンゼン	0.01以下	－											
23	塩素酸	0.6以下	－											
24	クロロ酢酸	0.02以下	－											
25	クロロホルム	0.06以下	－											
26	ジクロロ酢酸	0.03以下	－											
27	ジブロモクロロメタン	0.1以下	－											
28	臭素酸	0.01以下	－											
29	総トリハロメタン	0.1以下	－											
30	トリクロロ酢酸	0.03以下	－											
31	ブロモジクロロメタン	0.03以下	－											
32	ブロモホルム	0.09以下	－											
33	ホルムアルデヒド	0.08以下	－											
34	亜鉛及びその化合物	1.0以下	－											
35	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	－											
36	鉄及びその化合物	0.3以下	－											
37	銅及びその化合物	1.0以下	－											
38	ナトリウム及びその化合物	200以下	－											
39	マンガン及びその化合物	0.05以下	－											
40	塩化物イオン	200以下	22.4											
41	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	300以下	－											
42	蒸発残留物	500以下	－											
43	陰イオン界面活性剤	0.2以下	－											
44	ジェオスミン	0.00001以下	－											
45	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	－											
46	非イオン界面活性剤	0.02以下	－											
47	フェノール類	0.005以下	－											
48	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	0.7											
49	ｐＨ値	5.8～8.6	7.5											
50	味	異常でない	異常なし											
51	臭気	異常でない	異常なし											
52	色度	5度以下	0.5未満											
53	濁度	2度以下	0.1未満											
54	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005以下	－											