令和8年度　上水道水質検査結果表（久保浄水場系）　　採水地点：高岡地内

	検査項目	基準値 (mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	水温（℃）		16.8	18.5										
2	残留塩素（mg/l）		0.4	0.3										
3	一般細菌	100個/ml以下	0	0										
4	大腸菌	不検出	不検出	不検出										
5	カドミウム及びその化合物	0.003以下	－	－										
6	水銀及びその化合物	0.0005以下	－	－										
7	セレン及びその化合物	0.01以下	－	－										
8	鉛及びその化合物	0.01以下	－	－										
9	ヒ素及びその化合物	0.01以下	－	－										
10	六価クロム化合物	0.02以下	－	－										
11	亜硝酸態窒素	0.04以下	－	－										
12	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	－	－										
13	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	－	－										
14	フッ素及びその化合物	0.8以下	－	－										
15	ホウ素及びその化合物	1.0以下	－	－										
16	四塩化炭素	0.002以下	－	－										
17	1，4-ジオキサン	0.05以下	－	－										
18	ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04以下	－	－										
19	ジクロロメタン	0.02以下	－	－										
20	テトラクロロエチレン	0.01以下	－	－										
21	トリクロロエチレン	0.01以下	－	－										
22	ベンゼン	0.01以下	－	－										
23	塩素酸	0.6以下	－	－										
24	クロロ酢酸	0.02以下	－	－										
25	クロロホルム	0.06以下	－	－										
26	ジクロロ酢酸	0.03以下	－	－										
27	ジブロモクロロメタン	0.1以下	－	－										
28	臭素酸	0.01以下	－	－										
29	総トリハロメタン	0.1以下	－	－										
30	トリクロロ酢酸	0.03以下	－	－										
31	ブロモジクロロメタン	0.03以下	－	－										
32	ブロモホルム	0.09以下	－	－										
33	ホルムアルデヒド	0.08以下	－	－										
34	亜鉛及びその化合物	1.0以下	－	－										
35	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	－	－										
36	鉄及びその化合物	0.3以下	－	－										
37	銅及びその化合物	1.0以下	－	－										
38	ナトリウム及びその化合物	200以下	－	－										
39	マンガン及びその化合物	0.05以下	－	－										
40	塩化物イオン	200以下	16.9	15.0										
41	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	300以下	－	－										
42	蒸発残留物	500以下	－	－										
43	陰イオン界面活性剤	0.2以下	－	－										
44	ジェオスミン	0.00001以下	－	－										
45	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	－	－										
46	非イオン界面活性剤	0.02以下	－	－										
47	フェノール類	0.005以下	－	－										
48	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	0.5	0.5										
49	ｐＨ値	5.8～8.6	7.6	7.7										
50	味	異常でない	異常なし	異常なし										
51	臭気	異常でない	異常なし	異常なし										
52	色度	5度以下	0.6	0.8										
53	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満										
54	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005以下	－	－										

令和8年度　上水道水質検査結果表（久保浄水場系）　　採水地点：福田地内

	検査項目	基準値 (mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	水温（℃）		17.5	19.7										
2	残留塩素（mg/l）		0.4	0.2										
3	一般細菌	100個/ml以下	0	0										
4	大腸菌	不検出	不検出	不検出										
5	カドミウム及びその化合物	0.003以下	－	－										
6	水銀及びその化合物	0.0005以下	－	－										
7	セレン及びその化合物	0.01以下	－	－										
8	鉛及びその化合物	0.01以下	－	－										
9	ヒ素及びその化合物	0.01以下	－	－										
10	六価クロム化合物	0.02以下	－	－										
11	亜硝酸態窒素	0.04以下	－	－										
12	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	－	－										
13	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	－	－										
14	フッ素及びその化合物	0.8以下	－	－										
15	ホウ素及びその化合物	1.0以下	－	－										
16	四塩化炭素	0.002以下	－	－										
17	1，4-ジオキサン	0.05以下	－	－										
18	ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04以下	－	－										
19	ジクロロメタン	0.02以下	－	－										
20	テトラクロロエチレン	0.01以下	－	－										
21	トリクロロエチレン	0.01以下	－	－										
22	ベンゼン	0.01以下	－	－										
23	塩素酸	0.6以下	－	－										
24	クロロ酢酸	0.02以下	－	－										
25	クロロホルム	0.06以下	－	－										
26	ジクロロ酢酸	0.03以下	－	－										
27	ジブロモクロロメタン	0.1以下	－	－										
28	臭素酸	0.01以下	－	－										
29	総トリハロメタン	0.1以下	－	－										
30	トリクロロ酢酸	0.03以下	－	－										
31	ブロモジクロロメタン	0.03以下	－	－										
32	ブロモホルム	0.09以下	－	－										
33	ホルムアルデヒド	0.08以下	－	－										
34	亜鉛及びその化合物	1.0以下	－	－										
35	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	－	－										
36	鉄及びその化合物	0.3以下	－	－										
37	銅及びその化合物	1.0以下	－	－										
38	ナトリウム及びその化合物	200以下	－	－										
39	マンガン及びその化合物	0.05以下	－	－										
40	塩化物イオン	200以下	16.6	14.5										
41	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	300以下	－	－										
42	蒸発残留物	500以下	－	－										
43	陰イオン界面活性剤	0.2以下	－	－										
44	ジェオスミン	0.00001以下	－	－										
45	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	－	－										
46	非イオン界面活性剤	0.02以下	－	－										
47	フェノール類	0.005以下	－	－										
48	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	0.6	0.5										
49	ｐＨ値	5.8～8.6	7.7	7.8										
50	味	異常でない	異常なし	異常なし										
51	臭気	異常でない	異常なし	異常なし										
52	色度	5度以下	0.7	0.7										
53	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満										
54	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005以下	－	－										

令和8年度　上水道水質検査結果表（谷和原浄水場１系）　　採水地点：平沼地内又は押砂地内

	検査項目	基準値 (mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	水温（℃）		16.5	18.5										
2	残留塩素（mg/l）		0.4	0.3										
3	一般細菌	100個/ml以下	0	0										
4	大腸菌	不検出	不検出	不検出										
5	カドミウム及びその化合物	0.003以下	－	－										
6	水銀及びその化合物	0.0005以下	－	－										
7	セレン及びその化合物	0.01以下	－	－										
8	鉛及びその化合物	0.01以下	－	－										
9	ヒ素及びその化合物	0.01以下	－	－										
10	六価クロム化合物	0.02以下	－	－										
11	亜硝酸態窒素	0.04以下	－	－										
12	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	－	－										
13	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	－	－										
14	フッ素及びその化合物	0.8以下	－	－										
15	ホウ素及びその化合物	1.0以下	－	－										
16	四塩化炭素	0.002以下	－	－										
17	1，4-ジオキサン	0.05以下	－	－										
18	ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04以下	－	－										
19	ジクロロメタン	0.02以下	－	－										
20	テトラクロロエチレン	0.01以下	－	－										
21	トリクロロエチレン	0.01以下	－	－										
22	ベンゼン	0.01以下	－	－										
23	塩素酸	0.6以下	－	－										
24	クロロ酢酸	0.02以下	－	－										
25	クロロホルム	0.06以下	－	－										
26	ジクロロ酢酸	0.03以下	－	－										
27	ジブロモクロロメタン	0.1以下	－	－										
28	臭素酸	0.01以下	－	－										
29	総トリハロメタン	0.1以下	－	－										
30	トリクロロ酢酸	0.03以下	－	－										
31	ブロモジクロロメタン	0.03以下	－	－										
32	ブロモホルム	0.09以下	－	－										
33	ホルムアルデヒド	0.08以下	－	－										
34	亜鉛及びその化合物	1.0以下	－	－										
35	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	－	－										
36	鉄及びその化合物	0.3以下	－	－										
37	銅及びその化合物	1.0以下	－	－										
38	ナトリウム及びその化合物	200以下	－	－										
39	マンガン及びその化合物	0.05以下	－	－										
40	塩化物イオン	200以下	19.1	17.0										
41	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	300以下	－	－										
42	蒸発残留物	500以下	－	－										
43	陰イオン界面活性剤	0.2以下	－	－										
44	ジェオスミン	0.00001以下	－	－										
45	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	－	－										
46	非イオン界面活性剤	0.02以下	－	－										
47	フェノール類	0.005以下	－	－										
48	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	0.7	0.7										
49	ｐＨ値	5.8～8.6	7.6	7.6										
50	味	異常でない	異常なし	異常なし										
51	臭気	異常でない	異常なし	異常なし										
52	色度	5度以下	0.9	1.1										
53	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満										
54	ﾍﾟﾙﾌﾙｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005以下	－	－										

令和8年度　上水道水質検査結果表（谷和原浄水場２系）　　採水地点：北山　福岡堰さくら公園

	検査項目	基準値 (mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	水温（℃）		16.5	19.4										
2	残留塩素（mg/l）		0.4	0.3										
3	一般細菌	100個/ml以下	0	0										
4	大腸菌	不検出	不検出	不検出										
5	カドミウム及びその化合物	0.003以下	－	－										
6	水銀及びその化合物	0.0005以下	－	－										
7	セレン及びその化合物	0.01以下	－	－										
8	鉛及びその化合物	0.01以下	－	－										
9	ヒ素及びその化合物	0.01以下	－	－										
10	六価クロム化合物	0.02以下	－	－										
11	亜硝酸態窒素	0.04以下	－	－										
12	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	－	－										
13	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	－	－										
14	フッ素及びその化合物	0.8以下	－	－										
15	ホウ素及びその化合物	1.0以下	－	－										
16	四塩化炭素	0.002以下	－	－										
17	1，4-ジオキサン	0.05以下	－	－										
18	ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04以下	－	－										
19	ジクロロメタン	0.02以下	－	－										
20	テトラクロロエチレン	0.01以下	－	－										
21	トリクロロエチレン	0.01以下	－	－										
22	ベンゼン	0.01以下	－	－										
23	塩素酸	0.6以下	－	－										
24	クロロ酢酸	0.02以下	－	－										
25	クロロホルム	0.06以下	－	－										
26	ジクロロ酢酸	0.03以下	－	－										
27	ジブロモクロロメタン	0.1以下	－	－										
28	臭素酸	0.01以下	－	－										
29	総トリハロメタン	0.1以下	－	－										
30	トリクロロ酢酸	0.03以下	－	－										
31	ブロモジクロロメタン	0.03以下	－	－										
32	ブロモホルム	0.09以下	－	－										
33	ホルムアルデヒド	0.08以下	－	－										
34	亜鉛及びその化合物	1.0以下	－	－										
35	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	－	－										
36	鉄及びその化合物	0.3以下	－	－										
37	銅及びその化合物	1.0以下	－	－										
38	ナトリウム及びその化合物	200以下	－	－										
39	マンガン及びその化合物	0.05以下	－	－										
40	塩化物イオン	200以下	18.2	16.5										
41	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	300以下	－	－										
42	蒸発残留物	500以下	－	－										
43	陰イオン界面活性剤	0.2以下	－	－										
44	ジェオスミン	0.00001以下	－	－										
45	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	－	－										
46	非イオン界面活性剤	0.02以下	－	－										
47	フェノール類	0.005以下	－	－										
48	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	0.7	0.8										
49	ｐＨ値	5.8～8.6	7.6	7.5										
50	味	異常でない	異常なし	異常なし										
51	臭気	異常でない	異常なし	異常なし										
52	色度	5度以下	1.5	1.5										
53	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満										
54	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005以下	－	－										

令和8年度　上水道水質検査結果表（みらい平配水場系）　　採水地点：どんぐり公園

	検査項目	基準値 (mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	水温（℃）		16.9	19.0										
2	残留塩素（mg/l）		0.4	0.4										
3	一般細菌	100個/ml以下	0	0										
4	大腸菌	不検出	不検出	不検出										
5	カドミウム及びその化合物	0.003以下	－	－										
6	水銀及びその化合物	0.0005以下	－	－										
7	セレン及びその化合物	0.01以下	－	－										
8	鉛及びその化合物	0.01以下	－	－										
9	ヒ素及びその化合物	0.01以下	－	－										
10	六価クロム化合物	0.02以下	－	－										
11	亜硝酸態窒素	0.04以下	－	－										
12	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	－	－										
13	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	－	－										
14	フッ素及びその化合物	0.8以下	－	－										
15	ホウ素及びその化合物	1.0以下	－	－										
16	四塩化炭素	0.002以下	－	－										
17	1，4-ジオキサン	0.05以下	－	－										
18	ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04以下	－	－										
19	ジクロロメタン	0.02以下	－	－										
20	テトラクロロエチレン	0.01以下	－	－										
21	トリクロロエチレン	0.01以下	－	－										
22	ベンゼン	0.01以下	－	－										
23	塩素酸	0.6以下	－	－										
24	クロロ酢酸	0.02以下	－	－										
25	クロロホルム	0.06以下	－	－										
26	ジクロロ酢酸	0.03以下	－	－										
27	ジブロモクロロメタン	0.1以下	－	－										
28	臭素酸	0.01以下	－	－										
29	総トリハロメタン	0.1以下	－	－										
30	トリクロロ酢酸	0.03以下	－	－										
31	ブロモジクロロメタン	0.03以下	－	－										
32	ブロモホルム	0.09以下	－	－										
33	ホルムアルデヒド	0.08以下	－	－										
34	亜鉛及びその化合物	1.0以下	－	－										
35	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	－	－										
36	鉄及びその化合物	0.3以下	－	－										
37	銅及びその化合物	1.0以下	－	－										
38	ナトリウム及びその化合物	200以下	－	－										
39	マンガン及びその化合物	0.05以下	－	－										
40	塩化物イオン	200以下	22.4	20.0										
41	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	300以下	－	－										
42	蒸発残留物	500以下	－	－										
43	陰イオン界面活性剤	0.2以下	－	－										
44	ジェオスミン	0.00001以下	－	－										
45	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	－	－										
46	非イオン界面活性剤	0.02以下	－	－										
47	フェノール類	0.005以下	－	－										
48	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	0.7	0.7										
49	ｐＨ値	5.8～8.6	7.5	7.3										
50	味	異常でない	異常なし	異常なし										
51	臭気	異常でない	異常なし	異常なし										
52	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満										
53	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満										
54	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005以下	－	－										