令和8年度　上水道水質検査結果表（久保浄水場系）　　採水地点：高岡地内

	検査項目	基準値 (mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	水温（℃）		16.8	18.5	22.2	22.5	27.2	24.1						
2	残留塩素（mg/l）		0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3						
3	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0						
4	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
5	カドミウム及びその化合物	0.003以下	−	−	−	−	−	0.0003未満						
6	水銀及びその化合物	0.0005以下	−	−	−	−	−	0.00005未満						
7	セレン及びその化合物	0.01以下	−	−	−	−	−	0.001未満						
8	鉛及びその化合物	0.01以下	−	−	−	−	−	0.001未満						
9	ヒ素及びその化合物	0.01以下	−	−	−	−	−	0.001						
10	六価クロム化合物	0.02以下	−	−	−	−	−	0.002未満						
11	亜硝酸態窒素	0.04以下	−	−	−	−	−	0.004未満						
12	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	−	−	0.001未満	−	−	0.001未満						
13	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	−	−	−	−	−	1.80						
14	フッ素及びその化合物	0.8以下	−	−	−	−	−	0.05						
15	ホウ素及びその化合物	1.0以下	−	−	−	−	−	0.03						
16	四塩化炭素	0.002以下	−	−	−	−	−	0.0002未満						
17	1，4-ジオキサン	0.05以下	−	−	−	−	−	0.005未満						
18	ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04以下	−	−	−	−	−	0.0002未満						
19	ジクロロメタン	0.02以下	−	−	−	−	−	0.0002未満						
20	テトラクロロエチレン	0.01以下	−	−	−	−	−	0.0002未満						
21	トリクロロエチレン	0.01以下	−	−	−	−	−	0.0002未満						
22	ベンゼン	0.01以下	−	−	−	−	−	0.0002未満						
23	塩素酸	0.6以下	−	−	0.21	−	−	0.14						
24	クロロ酢酸	0.02以下	−	−	0.002未満	−	−	0.002未満						
25	クロロホルム	0.06以下	−	−	0.007	−	−	0.007						
26	ジクロロ酢酸	0.03以下	−	−	0.003未満	−	−	0.003未満						
27	ジブロモクロロメタン	0.1以下	−	−	0.013	−	−	0.011						
28	臭素酸	0.01以下	−	−	0.001	−	−	0.001未満						
29	総トリハロメタン	0.1以下	−	−	0.033	−	−	0.032						
30	トリクロロ酢酸	0.03以下	−	−	0.003未満	−	−	0.003未満						
31	ブロモジクロロメタン	0.03以下	−	−	0.009	−	−	0.009						
32	ブロモホルム	0.09以下	−	−	0.004	−	−	0.004						
33	ホルムアルデヒド	0.08以下	−	−	0.008未満	−	−	0.008未満						
34	亜鉛及びその化合物	1.0以下	−	−	−	−	−	0.01未満						
35	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	−	−	−	−	−	0.02未満						
36	鉄及びその化合物	0.3以下	−	−	−	−	−	0.03未満						
37	銅及びその化合物	1.0以下	−	−	−	−	−	0.01未満						
38	ナトリウム及びその化合物	200以下	−	−	−	−	−	15.8						
39	マンガン及びその化合物	0.05以下	−	−	−	−	−	0.005未満						
40	塩化物イオン	200以下	16.9	15.0	17.4	14.5	17.2	13.9						
41	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	300以下	−	−	65	−	−	63						
42	蒸発残留物	500以下	−	−	160	−	−	145						
43	陰イオン界面活性剤	0.2以下	−	−	−	−	−	0.02未満						
44	ジェオスミン	0.00001以下	−	−	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
45	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	−	−	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
46	非イオン界面活性剤	0.02以下	−	−	−	−	−	0.002未満						
47	フェノール類	0.005以下	−	−	−	−	−	0.0005未満						
48	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5						
49	ｐＨ値	5.8～8.6	7.6	7.7	7.7	7.8	7.8	7.5						
50	味	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
51	臭気	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
52	色度	5度以下	0.6	0.8	0.6	0.7	0.6	0.6						
53	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						
54	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005以下	−	−	0.000005未満	−	−	0.000005未満						

令和8年度　上水道水質検査結果表（久保浄水場系）　　採水地点：福田地内

	検査項目	基準値 (mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	水温（℃）		17.5	19.7	24.5	24.0	30.5	26.5						
2	残留塩素（mg/l）		0.4	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3						
3	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0						
4	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
5	カドミウム及びその化合物	0.003以下	－	－	－	－	－	0.0003未満						
6	水銀及びその化合物	0.0005以下	－	－	－	－	－	0.00005未満						
7	セレン及びその化合物	0.01以下	－	－	－	－	－	0.001未満						
8	鉛及びその化合物	0.01以下	－	－	－	－	－	0.001未満						
9	ヒ素及びその化合物	0.01以下	－	－	－	－	－	0.002						
10	六価クロム化合物	0.02以下	－	－	－	－	－	0.002未満						
11	亜硝酸態窒素	0.04以下	－	－	－	－	－	0.004未満						
12	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満						
13	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	－	－	－	－	－	1.79						
14	フッ素及びその化合物	0.8以下	－	－	－	－	－	0.05						
15	ホウ素及びその化合物	1.0以下	－	－	－	－	－	0.03						
16	四塩化炭素	0.002以下	－	－	－	－	－	0.0002未満						
17	1，4-ジオキサン	0.05以下	－	－	－	－	－	0.005未満						
18	ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04以下	－	－	－	－	－	0.0002未満						
19	ジクロロメタン	0.02以下	－	－	－	－	－	0.0002未満						
20	テトラクロロエチレン	0.01以下	－	－	－	－	－	0.0002未満						
21	トリクロロエチレン	0.01以下	－	－	－	－	－	0.0002未満						
22	ベンゼン	0.01以下	－	－	－	－	－	0.0002未満						
23	塩素酸	0.6以下	－	－	0.23	－	－	0.15						
24	クロロ酢酸	0.02以下	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満						
25	クロロホルム	0.06以下	－	－	0.007	－	－	0.007						
26	ジクロロ酢酸	0.03以下	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満						
27	ジブロモクロロメタン	0.1以下	－	－	0.014	－	－	0.012						
28	臭素酸	0.01以下	－	－	0.002	－	－	0.001未満						
29	総トリハロメタン	0.1以下	－	－	0.036	－	－	0.033						
30	トリクロロ酢酸	0.03以下	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満						
31	ブロモジクロロメタン	0.03以下	－	－	0.011	－	－	0.010						
32	ブロモホルム	0.09以下	－	－	0.005	－	－	0.004						
33	ホルムアルデヒド	0.08以下	－	－	0.008未満	－	－	0.008未満						
34	亜鉛及びその化合物	1.0以下	－	－	－	－	－	0.01未満						
35	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	－	－	－	－	－	0.02未満						
36	鉄及びその化合物	0.3以下	－	－	－	－	－	0.03未満						
37	銅及びその化合物	1.0以下	－	－	－	－	－	0.01未満						
38	ナトリウム及びその化合物	200以下	－	－	－	－	－	16.0						
39	マンガン及びその化合物	0.05以下	－	－	－	－	－	0.005未満						
40	塩化物イオン	200以下	16.6	14.5	16.6	14.5	17.3	13.5						
41	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	300以下	－	－	64	－	－	62						
42	蒸発残留物	500以下	－	－	156	－	－	162						
43	陰イオン界面活性剤	0.2以下	－	－	－	－	－	0.02未満						
44	ジェオスミン	0.00001以下	－	－	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
45	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	－	－	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
46	非イオン界面活性剤	0.02以下	－	－	－	－	－	0.002未満						
47	フェノール類	0.005以下	－	－	－	－	－	0.0005未満						
48	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	0.6	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5						
49	ｐＨ値	5.8～8.6	7.7	7.8	7.8	7.8	7.8	7.7						
50	味	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
51	臭気	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
52	色度	5度以下	0.7	0.7	0.6	0.7	0.6	0.6						
53	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						
54	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005以下	－	－	0.000005未満	－	－	0.000005未満						

令和8年度　上水道水質検査結果表（谷和原浄水場１系）　　採水地点：平沼地内又は押砂地内

	検査項目	基準値 (mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	水温（℃）		16.5	18.5	23.0	23.0	29.0	25.3						
2	残留塩素（mg/l）		0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2						
3	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0						
4	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
5	カドミウム及びその化合物	0.003以下	－	－	－	－	－	0.0003未満						
6	水銀及びその化合物	0.0005以下	－	－	－	－	－	0.00005未満						
7	セレン及びその化合物	0.01以下	－	－	－	－	－	0.001未満						
8	鉛及びその化合物	0.01以下	－	－	－	－	－	0.001未満						
9	ヒ素及びその化合物	0.01以下	－	－	－	－	－	0.001未満						
10	六価クロム化合物	0.02以下	－	－	－	－	－	0.002未満						
11	亜硝酸態窒素	0.04以下	－	－	－	－	－	0.004未満						
12	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満						
13	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	－	－	－	－	－	1.06						
14	フッ素及びその化合物	0.8以下	－	－	－	－	－	0.06						
15	ホウ素及びその化合物	1.0以下	－	－	－	－	－	0.04						
16	四塩化炭素	0.002以下	－	－	－	－	－	0.0002未満						
17	1，4-ジオキサン	0.05以下	－	－	－	－	－	0.005未満						
18	ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04以下	－	－	－	－	－	0.0002未満						
19	ジクロロメタン	0.02以下	－	－	－	－	－	0.0002未満						
20	テトラクロロエチレン	0.01以下	－	－	－	－	－	0.0002未満						
21	トリクロロエチレン	0.01以下	－	－	－	－	－	0.0002未満						
22	ベンゼン	0.01以下	－	－	－	－	－	0.0002未満						
23	塩素酸	0.6以下	－	－	0.19	－	－	0.19						
24	クロロ酢酸	0.02以下	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満						
25	クロロホルム	0.06以下	－	－	0.016	－	－	0.019						
26	ジクロロ酢酸	0.03以下	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満						
27	ジブロモクロロメタン	0.1以下	－	－	0.009	－	－	0.005						
28	臭素酸	0.01以下	－	－	0.001	－	－	0.001未満						
29	総トリハロメタン	0.1以下	－	－	0.038	－	－	0.032						
30	トリクロロ酢酸	0.03以下	－	－	0.006	－	－	0.007						
31	ブロモジクロロメタン	0.03以下	－	－	0.011	－	－	0.009						
32	ブロモホルム	0.09以下	－	－	0.002	－	－	0.001未満						
33	ホルムアルデヒド	0.08以下	－	－	0.008未満	－	－	0.008未満						
34	亜鉛及びその化合物	1.0以下	－	－	－	－	－	0.01未満						
35	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	－	－	－	－	－	0.02未満						
36	鉄及びその化合物	0.3以下	－	－	－	－	－	0.03未満						
37	銅及びその化合物	1.0以下	－	－	－	－	－	0.01未満						
38	ナトリウム及びその化合物	200以下	－	－	－	－	－	19.4						
39	マンガン及びその化合物	0.05以下	－	－	－	－	－	0.005未満						
40	塩化物イオン	200以下	19.1	17.0	19.0	15.7	17.6	13.6						
41	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	300以下	－	－	66	－	－	59						
42	蒸発残留物	500以下	－	－	157	－	－	147						
43	陰イオン界面活性剤	0.2以下	－	－	－	－	－	0.02未満						
44	ジェオスミン	0.00001以下	－	－	－	－	－	0.000001未満						
45	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	－	－	－	－	－	0.000001未満						
46	非イオン界面活性剤	0.02以下	－	－	－	－	－	0.002未満						
47	フェノール類	0.005以下	－	－	－	－	－	0.0005未満						
48	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	0.7	0.7	0.9	0.8	0.8	0.7						
49	ｐＨ値	5.8～8.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5						
50	味	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
51	臭気	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
52	色度	5度以下	0.9	1.1	1.2	1.1	1.3	1.4						
53	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						
54	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005以下	－	－	0.000005未満	－	－	0.000005未満						

令和8年度　上水道水質検査結果表（谷和原浄水場２系）　　採水地点：北山　福岡堰さくら公園

	検査項目	基準値 (mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	水温（℃）		16.5	19.4	23.0	23.5	27.5	25.0						
2	残留塩素（mg/l）		0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2						
3	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0						
4	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
5	カドミウム及びその化合物	0.003以下	－	－	－	－	－	0.0003未満						
6	水銀及びその化合物	0.0005以下	－	－	－	－	－	0.00005未満						
7	セレン及びその化合物	0.01以下	－	－	－	－	－	0.001未満						
8	鉛及びその化合物	0.01以下	－	－	－	－	－	0.001未満						
9	ヒ素及びその化合物	0.01以下	－	－	－	－	－	0.001未満						
10	六価クロム化合物	0.02以下	－	－	－	－	－	0.002未満						
11	亜硝酸態窒素	0.04以下	－	－	－	－	－	0.004未満						
12	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満						
13	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	－	－	－	－	－	0.97						
14	フッ素及びその化合物	0.8以下	－	－	－	－	－	0.07						
15	ホウ素及びその化合物	1.0以下	－	－	－	－	－	0.04						
16	四塩化炭素	0.002以下	－	－	－	－	－	0.0002未満						
17	1，4-ジオキサン	0.05以下	－	－	－	－	－	0.005未満						
18	ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04以下	－	－	－	－	－	0.0002未満						
19	ジクロロメタン	0.02以下	－	－	－	－	－	0.0002未満						
20	テトラクロロエチレン	0.01以下	－	－	－	－	－	0.0002未満						
21	トリクロロエチレン	0.01以下	－	－	－	－	－	0.0002未満						
22	ベンゼン	0.01以下	－	－	－	－	－	0.0002未満						
23	塩素酸	0.6以下	－	－	0.21	－	－	0.21						
24	クロロ酢酸	0.02以下	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満						
25	クロロホルム	0.06以下	－	－	0.018	－	－	0.018						
26	ジクロロ酢酸	0.03以下	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満						
27	ジブロモクロロメタン	0.1以下	－	－	0.007	－	－	0.004						
28	臭素酸	0.01以下	－	－	0.001	－	－	0.001未満						
29	総トリハロメタン	0.1以下	－	－	0.038	－	－	0.031						
30	トリクロロ酢酸	0.03以下	－	－	0.007	－	－	0.007						
31	ブロモジクロロメタン	0.03以下	－	－	0.010	－	－	0.008						
32	ブロモホルム	0.09以下	－	－	0.001	－	－	0.001未満						
33	ホルムアルデヒド	0.08以下	－	－	0.008未満	－	－	0.008未満						
34	亜鉛及びその化合物	1.0以下	－	－	－	－	－	0.01未満						
35	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	－	－	－	－	－	0.02未満						
36	鉄及びその化合物	0.3以下	－	－	－	－	－	0.03未満						
37	銅及びその化合物	1.0以下	－	－	－	－	－	0.01未満						
38	ナトリウム及びその化合物	200以下	－	－	－	－	－	20.8						
39	マンガン及びその化合物	0.05以下	－	－	－	－	－	0.007						
40	塩化物イオン	200以下	18.2	16.5	17.5	14.6	16.3	13.4						
41	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	300以下	－	－	62	－	－	60						
42	蒸発残留物	500以下	－	－	171	－	－	162						
43	陰イオン界面活性剤	0.2以下	－	－	－	－	－	0.02未満						
44	ジェオスミン	0.00001以下	－	－	－	－	－	0.000001未満						
45	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	－	－	－	－	－	0.000001未満						
46	非イオン界面活性剤	0.02以下	－	－	－	－	－	0.002未満						
47	フェノール類	0.005以下	－	－	－	－	－	0.0005未満						
48	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	0.7	0.8	0.9	0.8	0.8	0.7						
49	ｐＨ値	5.8～8.6	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.5						
50	味	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
51	臭気	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
52	色度	5度以下	1.5	1.5	1.5	1.6	1.5	1.8						
53	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満						
54	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005以下	－	－	0.000005未満	－	－	0.000005未満						

令和8年度　上水道水質検査結果表（みらい平配水場系）　　採水地点：どんぐり公園

	検査項目	基準値 (mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	水温（℃）		16.9	19.0	23.9	23.6	29.5	24.3						
2	残留塩素（mg/l）		0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5						
3	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0						
4	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
5	カドミウム及びその化合物	0.003以下	－	－	－	－	－	0.0003未満						
6	水銀及びその化合物	0.0005以下	－	－	－	－	－	0.00005未満						
7	セレン及びその化合物	0.01以下	－	－	－	－	－	0.001未満						
8	鉛及びその化合物	0.01以下	－	－	－	－	－	0.001未満						
9	ヒ素及びその化合物	0.01以下	－	－	－	－	－	0.001未満						
10	六価クロム化合物	0.02以下	－	－	－	－	－	0.002未満						
11	亜硝酸態窒素	0.04以下	－	－	－	－	－	0.004未満						
12	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満						
13	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	－	－	－	－	－	1.94						
14	フッ素及びその化合物	0.8以下	－	－	－	－	－	0.05						
15	ホウ素及びその化合物	1.0以下	－	－	－	－	－	0.04						
16	四塩化炭素	0.002以下	－	－	－	－	－	0.0002未満						
17	1，4-ジオキサン	0.05以下	－	－	－	－	－	0.005未満						
18	ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04以下	－	－	－	－	－	0.0002未満						
19	ジクロロメタン	0.02以下	－	－	－	－	－	0.0002未満						
20	テトラクロロエチレン	0.01以下	－	－	－	－	－	0.0002未満						
21	トリクロロエチレン	0.01以下	－	－	－	－	－	0.0002未満						
22	ベンゼン	0.01以下	－	－	－	－	－	0.0002未満						
23	塩素酸	0.6以下	－	－	0.12	－	－	0.09						
24	クロロ酢酸	0.02以下	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満						
25	クロロホルム	0.06以下	－	－	0.010	－	－	0.008						
26	ジクロロ酢酸	0.03以下	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満						
27	ジブロモクロロメタン	0.1以下	－	－	0.012	－	－	0.007						
28	臭素酸	0.01以下	－	－	0.001	－	－	0.001未満						
29	総トリハロメタン	0.1以下	－	－	0.036	－	－	0.024						
30	トリクロロ酢酸	0.03以下	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満						
31	ブロモジクロロメタン	0.03以下	－	－	0.011	－	－	0.007						
32	ブロモホルム	0.09以下	－	－	0.003	－	－	0.002						
33	ホルムアルデヒド	0.08以下	－	－	0.008未満	－	－	0.008未満						
34	亜鉛及びその化合物	1.0以下	－	－	－	－	－	0.01未満						
35	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	－	－	－	－	－	0.02						
36	鉄及びその化合物	0.3以下	－	－	－	－	－	0.03未満						
37	銅及びその化合物	1.0以下	－	－	－	－	－	0.01未満						
38	ナトリウム及びその化合物	200以下	－	－	－	－	－	10.5						
39	マンガン及びその化合物	0.05以下	－	－	－	－	－	0.005未満						
40	塩化物イオン	200以下	22.4	20.0	23.3	18.9	21.2	15.0						
41	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	300以下	－	－	76	－	－	64						
42	蒸発残留物	500以下	－	－	164	－	－	150						
43	陰イオン界面活性剤	0.2以下	－	－	－	－	－	0.02未満						
44	ジェオスミン	0.00001以下	－	－	－	－	－	0.000001未満						
45	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	－	－	－	－	－	0.000001未満						
46	非イオン界面活性剤	0.02以下	－	－	－	－	－	0.002未満						
47	フェノール類	0.005以下	－	－	－	－	－	0.0005未満						
48	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	0.7	0.7	0.9	0.7	1.0	0.6						
49	ｐＨ値	5.8～8.6	7.5	7.3	7.5	7.5	7.4	7.3						
50	味	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
51	臭気	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
52	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						
53	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						
54	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005以下	－	－	0.000005未満	－	－	0.000005未満						