

つくばみらい市 公立学校施設耐震診断一覧表

平成31年3月31日 現在

学 校 名	棟名称	構造	階数	建築年月	面積	区分	2次診断Is値	改修後Is値	改修状況
わかさ幼稚園	園舎	木造	1	S26.10	658	旧	0.34		
すみれ幼稚園	園舎	S	1	S55.1	1,077	旧	0.17		
谷和原幼稚園	園舎	S	1	H23.3	1,063	新	-	-	耐震基準適合
幼稚園					2,798				
小張小学校	校舎	RC	3	S55.3	2,682	旧	0.60	0.74	H23改修済
	体育館	S	2	S53.2	764	旧	0.38	1.02	H16改修済
	教室棟・体育館	RC・S	2	S50.2	989	旧	0.06	0.74	H14改修済
谷井田小学校	管理教室棟	RC	3	S51.3	1,721	旧	0.61	0.75	H26改修済
	教室棟	RC	3	S55.3	1,425	旧	0.75	-	耐震基準適合
	教室棟	RC	4	S57.3	622	新	-	-	耐震基準適合
	体育館	S	2	S58.2	972	新	-	-	耐震基準適合
豊小学校	校舎	RC	3	S53.12	2,396	旧	0.55	0.72	H24改修済
	体育館	S	2	S52.3	754	旧	0.64	1.28	H20改修済
三島小学校	校舎	RC	3	S54.3	2,389	旧	0.45	0.74	H27改修済
	体育館	S	2	S55.2	754	旧	0.24	1.26	H18改修済
板橋小学校	教室棟	RC・S	2	S39.3	1,288	旧	0.80	-	耐震基準適合
	教室棟	RC・S	3	S49.1	1,180	旧	0.64	0.71	H22改修済み
	管理教室棟	RC	3	S54.3	1,274	旧	0.44	0.75	H22改修済み
	教室棟	RC	3	S57.3	1,079	新	-	-	耐震基準適合
	体育館	S	2	S54.2	976	旧	0.18	1.13	H12改修済
東小学校	校舎	RC	3	S56.3	1,758	旧	0.66	0.75	H26改修済
	体育館	S	2	S57.3	715	新	-	-	耐震基準適合
	管理特別教室棟	RC	3	S59.3	2,065	新	-	-	耐震基準適合
谷原小学校	教室棟	RC	3	H3.2	297	新	-	-	耐震基準適合
	教室棟(廊下)	RC	3	H3.2	1	新	-	-	耐震基準適合
	教室棟(廊下)	RC	3	H13.11	30	新	-	-	耐震基準適合
	体育館	S	2	S53.3	773	旧	0.61	1.27	H18改修済
十和小学校	校舎	RC	3	S57.3	1,842	旧	1.05	-	耐震基準適合
	体育館	S	2	S54.3	773	旧	0.62	1.26	H19改修済
福岡小学校	校舎	RC	3	S57.3	1,842	旧	0.98	-	耐震基準適合
	体育館	S	2	S53.3	773	旧	0.23	1.84	H14改修済
小絹小学校	管理教室	RC	2	S48.2	1,234	旧	0.66	0.74	H10改修済
	管理教室棟	RC	3	S61.3	1,884	新	-	-	耐震基準適合
	教室棟(廊下)	RC	3	H5.3	11	新	-	-	耐震基準適合
	教室棟	RC	3	H5.3	1,373	新	-	-	耐震基準適合
	体育館	S	2	S53.3	784	旧	0.15	1.22	H14改修済
陽光台小学校	校舎	R・W	2	H27.2	9,307	新	-	-	耐震基準適合
	体育館	RC	2	H27.3	1,382	新	-	-	耐震基準適合
富士見ヶ丘小学校	校舎	RC	3	H29.12	7,755	新	-	-	耐震基準適合
	体育館	RC	3	H29.12	1,586	新	-	-	耐震基準適合
小学校					57,450				
伊奈中学校	管理教室棟	RC	3	S48.3	3,091	旧	0.44	0.73	H27改修済
	特別室棟	RC	3	S48.9	727	旧	0.48	0.78	H27改修済
	教室棟	RC	3	S55.3	1,939	旧	0.66	0.74	H27改修済
	渡り廊下1	RC	2	S55.3	70	旧	0.36	0.80	H27改修済
	渡り廊下2(改築後)	RC	3	H29.3	90	新	-	-	H28改築済
	体育館	S	2	S46.12	1,222	旧	0.64	0.81	H9改修済
伊奈東中学校	管理教室棟	RC	3	S60.3	4,950	新	-	-	耐震基準適合
	特別教室棟	RC	1	S60.3	225	新	-	-	耐震基準適合
	体育館	RC	1	S60.3	1,171	新	-	-	耐震基準適合
谷和原中学校	管理教室棟	RC	3	S44.5	2,895	旧	0.28	0.74	H25改修済
	技術棟	S	1	H26.3	276	新	-	-	耐震基準適合
	体育館	RC	2	H12.8	1,455	新	-	-	耐震基準適合
小絹中学校	管理教室棟	RC	3	H6.3	1,990	新	-	-	耐震基準適合
	管理教室棟	RC	3	H6.3	669	新	-	-	耐震基準適合
	特別教室棟	RC	3	H6.3	1,638	新	-	-	耐震基準適合
	技術棟	RC	1	H6.3	259	新	-	-	耐震基準適合
	体育館	RC	1	H6.3	1,206	新	-	-	耐震基準適合
中学校					23,873				
合 計					84,121				